

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Zdziechowicach Drugich**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z dodatkowymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Treść zapytań:

Zapytanie 5

Zamawiający wśród dokumentów dotyczących trawy syntetycznej żąda dołączenia certyfikatu ITF, czyli międzynarodowej Federacji Tenisowej, który jest wydawany profesjonalnym trawom tenisowym. Zaplanowane boisko wielofunkcyjne nie przewiduje boiska do gry w tenisa, więc żądanie certyfikatu ITF jest bezzasadne.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie wymogu dołączenia certyfikatu ITF jako niezgodnego z przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający w treści odpowiedzi udzielonej w dniu 07.03.2013 r. (odpowiedź na zapytanie nr 2) zrezygnował z wymogu załączenia do oferty certyfikatu ITF, określając jednocześnie katalog dokumentów dotyczących systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, jakie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą. W związku z powyższym nie jest wymagane dołączenie do oferty certyfikatu ITF.

Zapytanie 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie nawierzchni o poniższych parametrach technicznych:

Wysokość włókna: 15 mm

Typ włókna: fibrylowane

Skład chemiczny włókna: polietylen

Ciężar włókna: 6600 Dtex

Grubość włókna: 60 mikronów

Gęstość pęczków/m² – 42 000/m²

Gęstość włókien /m² – 84 000/m²

Waga włókna/m² – 1 056 g/m²

Waga całkowita/ m² – min 1 720 gr/m²

Wypełnienie: piasek kwarcowy

Linie pól gry: wklejane na placu budowy

Oferowana nawierzchnia pochodzi od czołowego europejskiego producenta syntetycznych nawierzchni sportowych i spełnia wszystkie wymagania stawiane trawom syntetycznym o profilu użytkowania multi-sport.

Odpowiedź:

Zamawiający przy wyborze nawierzchni kierował się jej dobrą jakością oraz indywidualnymi aspektami jej wykorzystania. Parametry wybranej nawierzchni zostały określone jako minimalne. Nawierzchnia o podanych wyżej parametrah nie spełnia wymogów minimalnych podanych przez Zamawiającego. Nie dopuszczamy zastosowania nawierzchni o powyższych parametrach.

Zapytanie 7

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie nawierzchni o poniższych parametrach technicznych:

Wysokość włókna: /całkowita 12mm/ 14 mm

Grubość włókna: 150 – 180 mikronów

DTEX 7000

Kolor zielony

Waga włókna 1248 g/m²

Waga całkowita 2489 g/m²

Skład włókna PE Monofilowa

Całkowita ilość pęczków 55 440 szt./m²

Ilość włókien: 554 000szt./m²

Wypełnienie piasek kwarcowy

Oferowana nawierzchnia pochodzi od czołowego europejskiego producenta syntetycznych nawierzchni sportowych i spełnia wszystkie wymagania stawiane trawom syntetycznym o profilu użytkowania multi-sport.

Odpowiedź:

Przedstawiona nawierzchnia nie spełnia wymogów minimalnych określonych przez Zamawiającego. Zastosowanie tego typu nawierzchni nie spełnia naszych oczekiwań jakościowych. Nie dopuszczamy zatem zastosowania nawierzchni o podanych parametrach.

Zapytanie 8

Zamawiający w załączonym do SIWZ projekcie umowy § 7 pkt 1 ppkt c) żąda od Wykonawcy dostarczenia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy próbki (wycinek o wymiarach 50 cm x 50 cm) sztucznej nawierzchni piłkarskiej z metryczką producenta, będącej próbka sztucznej nawierzchni piłkarskiej zaofiarowanej w przetargu wraz z kartą techniczną.

Projekt budowlany zaś nie przewiduje wykonania boiska piłkarskiego. Ponadto rodzaj trawy podanej w specyfikacji nie jest trawą przeznaczoną na boiska piłkarskie tylko wielofunkcyjne. Trawy piłkarskie mają długość włókna od 40 60 mm i są wypełniane piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym.

W związku z powyższym wnosimy o skorygowanie zapisów umowy. Zamawiający wymaga instalacji trawy posiadającej Certyfikat ITF. Certyfikat ten jest przyznawany nawierzchniom zainstalowanym na dużych obiektach tenisowych podczas imprez międzynarodowych.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielając odpowiedzi w dniu 07.03.2013 r. (odpowiedź na zapytanie nr 2 oraz nr 4) określił, że Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do dostarczenia, przed terminem zawarcia umowy, próbki nawierzchni wraz z etykietą producenta celem weryfikacji parametrów proponowanej nawierzchni. Zatem weryfikacja parametrów oferowanej nawierzchni odbędzie się przed podpisaniem umowy i zapis określony w §7 pkt 1 ppkt c) załącznika nr 7 do SIWZ projekt umowy nie będzie miał zastosowania. W związku z powyższym zamawiający w dniu 12.03.2013 r. dokonał korekty załącznika nr 7 do SIWZ projekt umowy, polegającej na usunięciu postanowień określonych w §7 pkt 1 ppkt c)

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informuję ponadto, że Zamawiający uwzględniając powyższe odpowiedzi, dokona zmiany treści SIWZ, o czym poinformuje odrębnym pismem. Przedmiotowe zmiany zostaną zamieszczone również na stronie internetowej zamawiającego.

Z poważaniem
Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta Gminy

Jolanta Wołoszyn