

ZP 341/6/10

Urząd Gminy Zaklików
37 – 470 Zaklików
ul. Zachodnia 15
(nazwa i adres Zamawiającego)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Lipie**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Treść zapytania:

1. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy wymaganym doświadczeniem, a przedmiotem zamówienia. W dokumentacji SIWZ jest wymagane posiadanie doświadczenia w zakresie „sztucznej murawy” natomiast przedmiotem zamówienia jest nawierzchnia poliuretanowa
2. W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający nie wskazuje jednoznacznie aby dokumenty dotyczące nawierzchni takie jak PZH, ITB, karta techniczna, autoryzacja producenta oraz potwierdzenie gwarancji przez producenta należało dołączyć do oferty. W związku z powyższym czy w celu weryfikacji oferowanej nawierzchni powyższe dokumenty należy dołączyć wraz z ofertą
3. Zamawiający w bardzo rygorystyczny sposób określił parametry dotyczące nawierzchni poliuretanowej. Wymaganie tak dużej ilości konkretnych parametrów uniemożliwia zaoferowanie nawierzchni równoważnych, co jest sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji.

Czy zamawiający dopuści nawierzchnię o parametrach:

- Grubość całkowita 13mm
- Przepuszczalność dla wody Tak
- Konstrukcja nawierzchni: baza z granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym gr. 11 mm; strukturalne powłoczenie natryskowe z barwionego poliuretanu z granulatem gumowym o gr 2mm
- Wytrzymałość na rozciąganie (MP) $\geq 0,87$
- Wydłużenie względne przy zerwaniu (%) 63 ± 4
- Wytrzymałość na rozdzieranie (N) ≥ 104
- Ścieralność (mm) $\leq 0,09$
- Twardość według metody Shore 'a (Sh.A) 58 ± 6
- Przyczepność do podłoża i międzywarstwowa $\geq 0,65$
- Przyczepność do podłoża mineralno – gumowego $\geq 0,50$
- Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:

w stanie suchym $\geq 0,77$

w stanie mokrym $\geq 0,71$

- Odporność na uderzenie:

powierzchnia odcisku kulki (mm²) 630 ± 90

stan powierzchni po badaniu: bez zmian

- Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona:

przyrostem masy $\leq 0,30$

zmianą wyglądu zewnętrznego: bez zmian

- Wygląd zewnętrzny nawierzchni: nawierzchnia o jednorodnej strukturze i barwie, mieszanina granulatu EPDM i spoiwa PU

- Mrozoodporność oceniona:

przyrostem masy (%) $\leq 0,50$

zmianą wyglądu zewnętrznego: bez zmian

- Odporność na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona zmianą barwy po naświetleniu (nr skali szarej) 4 – 5 bez zmian

Oferowana nawierzchnia posiada atest PZH, rekomendację techniczną ITB, certyfikat IAAF, autoryzację producenta

4. Zamawiający nie podał kolorystyki boiska wielofunkcyjnego, w związku z tym proszę o podanie kolorystyki nawierzchni syntetycznej.

Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający w punkcie 1.2 Wiedza i doświadczenie popełnił oczywistą omyłkę w zapisie dot. nawierzchni boiska. W punkcie tym winno być: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał w tym okresie minimum jedno zadanie polegające na budowie boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej o wartości nie mniejszej niż 500 000 złotych;

Ad. 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jasno precyzuje, jakie dokumenty należy dołączyć do oferty. Oczywistym jest, że materiały użyte do budowy przedmiotowego boiska powinny posiadać świadectwa PZH oraz ITB. Ponadto wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Powyższe dokumenty będą konieczne na etapie realizacji zadania oraz będą musiały być dostarczone w operacie do protokołu końcowego odbioru robót.

Sprawa gwarancji producenta jest drugoplanowa gdyż w świetle zapisów umowy § 19 ust 4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na wykonane boisko 36 miesięcy.

Ad.3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni poliuretanowej o wymienionych parametrach. Określając przedmiot zamówienia zamawiający wyraził zgodę na zastosowanie materiałów równoważnych lub o lepszych parametrach, niż podane w SIWZ.

Ad.4. Kolorystyka nawierzchni: zielono – brązowa. Konkretny wariant kolorystyczny zostanie ustalony w trakcie realizacji zamówienia.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem.

Wójt Gminy Zaklików
WOJŃT GMINY

inż. Ryszard Polański