

ZP.271.4.2014

Zaklików 20.03.2014 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **Poprawa jakości usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zaklików – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z dodatkowymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Treść zapytań:

Zapytanie nr 4

Pytanie 1

Zamawiający wymaga by oczyszczalnie obsługujące do 6 RLM charakteryzowały się przepustowością nominalną 1,2 m³/dobę oraz obsługujące do 12 RLM przepustowością nominalną 2,4 m³/dobę. Norma PN-EN 12566-3+A1 2009 określa dobowe zużycie wody w ilości 150 l/dobę w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W związku z powyższym projektowane oczyszczalnie spełniają wymagania oczyszczalni obsługujących 8 RLM oraz 16 RLM. Przewymiarowanie oczyszczalni może skutkować niedociążeniem urządzeń oraz utrudnić ich wpracowanie, znacznie wydłużyć okres osiągnięcia prawidłowej skuteczności oczyszczania. Takie oczyszczalnie mogą w pełni nie spełniać swojej funkcji. Ponadto taka praktyka spowoduje znaczne podwyższenie kosztów inwestycji. Czy zamawiający uzna oczyszczalnie przebadane w notyfikowanym laboratorium zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 12566-3+A1 o dobowym przepływie 0,9 m³/dobę dla 6 RLM oraz 1,8 m³/dobę jako równoważne?

Odpowiedź:

W dołączonym do SIWZ projekcie budowlanym znajduje się zapis (m.in. załącznik opis do projektów rozdział 3 ustęp 3.4) *Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków przeznaczona jest do odbioru i oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w ilości do 1,2 m³/d oraz do 2,4 m³/d z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do gruntu, poprzez studnię chłonną (*w nasypie), znajdującą się na terenie działki.*

Zgodnie z treścią tego samego załącznika rozdział 2 ustęp 2.2 *Do założeń wyjściowych przyjęto:*

- *Jednostkową ilość ścieków, przypadającą na 1 mieszkańca (RLM) - 150 dm³/d,*

W związku z powyższym przedmiotowy zapis nie określa jednoznacznie przepustowości nominalnej urządzeń wynoszącej odpowiednio 1,2 m³/dobę oraz 2,4 m³/dobę (zapis **do** wyznacza jedynie maksymalną wartość).

Reasumując – zamawiający uzna oczyszczalnie ścieków o przepustowości odpowiednio 0,9 m³/dobę dla 6 RLM oraz 1,8 m³/dobę dla 12 RLM jako oczyszczalnie równoważne do opisanych w postępowaniu przetargowym.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sp. K.K.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Zdzisław Wójcik