

Zaklików 26.06.2014 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1978 w miejscowości Zdziechowice Pierwsze**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z dodatkowymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Treść zapytań:

Zapytanie nr 1

Przedmiar robót: w pozycji 3 zakłada wykonanie nawierzchni z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 5,0 MPa zgodnie z D.04.05.01. Zamawiający wymaga aby okres gwarancji i rękojmi obowiązywał przez 36 miesięcy.

SST D.04.05.01 jest dokumentem który opisuje technologię robót związanych z wykonaniem warstwy podbudowy oraz ulepszonego podłoża. W podanej konstrukcji brak jest warstwy ścieralnej, która zabezpieczyłaby podany układ konstrukcyjny przed działaniem czynników zewnętrznych oraz atmosferycznych – głównie penetracji wody oraz wpływem temperatur ujemnych jak również rozluźnienia ziaren w wyniku sił zewnętrznych. W związku z tym istnieje ryzyko przyspieszonej degradacji nawierzchni w okresie gwarancyjnym jak i znaczne obniżenie parametrów funkcjonalnych w okresie pogwarancyjnym. Mając na uwadze technologię wykonania robót narzuconą przez Zamawiającego jak i doświadczenie wykonawcy w zakresie wytrzymałości warstwy z gruntu stabilizowanego cementem prosimy o zmianę okresu gwarancji i rękojmi na okres 12 m-cy.

Odpowiedź:

Zamawiający, po dokonaniu analizy informacji przekazanych przez Wykonawcę, uwzględnia zasadność skrócenia przewidzianego w SIWZ terminu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia do terminu 18 miesięcy od daty odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Z uwagi na powyższe w dniu 26.06.2014 r. zamawiający zamieścił na stronie internetowej www.zaklikow.biuletyn.net zmienione załączniki nr 1 do SIWZ formularz oferta oraz nr 7 do SIWZ projekt umowy, które należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sp. K.K.

Z poważaniem

BURMISTRZ
Zdzisław Wójcik