

Zaklików 25.07.2014 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Zaklikowie oraz budynku użyteczności publicznej w Lipie**

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z dodatkowymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

#### **Treść zapytań:**

##### **Zapytanie nr 1**

Dotyczy przetargu: Termomodernizacja budynku Przedszkola w Lipie.  
W pozycji 150 pokrycie dachów papą termozgrzewalną – jaką przyjąć grubość papy pokrycia.

#### **Odpowiedź:**

Grubość papy wierzchniego krycia należy przyjąć min. 5,0 mm. Informuję ponadto, że w przedmiarze robót w poz. Nr 150 *KNRW 202/504/2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe* za prawidłowe do wyceny należy przyjąć **Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe**  
Analogicznie w przedmiarze robót na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Zaklikowie w poz. Nr 159 *KNRW 202/504/2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe* należy za prawidłowe do wyceny przyjąć **Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe**

**Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Sp. K.K.



Z poważaniem  
**BURMISTRZ**  
Zdzisław Wójcik

