

ZP.271.17.2014

Zaklików 28.08.2014 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **Budowa placu targowego na działce o numerze ewidencyjnym 1587/1 w miejscowości Lipa etap I**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z dodatkowymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Treść zapytań:

Zapytanie nr 1

Biorąc udział w przedmiotowym postępowaniu zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Dotyczy przedmiaru robót pozycja „odwodnienie liniowe standardowe z polimerobetonu bez podbudowy – elementy korytkowe z rusztem o średnicy 200mm” – prosimy o podanie ilości i jednostki w przedmiarze.

Odpowiedź:

W złożonym kosztorysie ofertowym należy uwzględnić ilość podanej pozycji przedmiarowej 5,0 mb.

Zapytanie nr 2

Biorąc udział w przedmiotowym postępowaniu zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Projekt branży sanitarnej nie określa parametrów separatora, osadnika i zbiornika na wodę opadową. Prosimy o podanie pojemności i głębokości osadnika i zbiornika na wodę opadową oraz przepływu nominalnego separatora. Parametry te są niezbędne do prawidłowego skalkulowania oferty.

Odpowiedź:

Za właściwe należy przyjąć:

- pojemność osadnika min. 4 m³, głębokość osadnika do 3,0 m
- pojemność zbiornika min. 18 m³, głębokość zbiornika do 3,2 m
- przepływ maksymalny separatora 15 l/s

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sp. K.K.

Z poważaniem

BURMISTRZ
Zdzisław Wójcik