

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest: **Wykonanie przeglądów okresowych na zasadach wynikających z przepisów ustawy prawo budowlane dla budynków stanowiących własność Gminy Zaklików oraz jednostek podległych w roku 2017**

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA

W związku z dodatkowymi pytaniami do zapytania ofertowego złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, wyjaśniam co następuje:

Zapytanie nr 1

1. Ile jest punktów pomiarowych rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych i 3-fazowych?
2. Ile jest punktów pomiarowych związanych z badaniem poprawności działania ochrony przeciwporażeniowej (gniazda wtykowe, urządzenia itp.)?
3. Badanie wraz z podaniem liczby wyłączników przeciwporażeniowych, różnicowoprądowych?
4. Ilość punktów instalacji odgromowych i instalacji uziemiających

Odpowiedź:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie przeglądów okresowych instalacji elektrycznej w budynkach:

1. **Budynek techniczny ujęcia wody Zdziechowice Pierwsze:** ilość punktów pomiarowych rezystancji izolacji obwodów: 5, ilość punktów pomiarowych ochrony przeciwporażeniowej: 8, zakres badań zgodny z wymaganiami określonymi we wzorze protokołu, ilość punktów instalacji odgromowej: nie dotyczy
2. **Budynek techniczny ujęcia wody Radna Góra:** ilość punktów pomiarowych rezystancji izolacji obwodów: 5, ilość punktów pomiarowych ochrony przeciwporażeniowej: 6, zakres badań zgodny z wymaganiami określonymi we wzorze protokołu, ilość punktów instalacji odgromowej: 4
3. **Budynek techniczny pompowni wody Zdziechowice Drugie:** ilość punktów pomiarowych rezystancji izolacji obwodów: 9, ilość punktów pomiarowych ochrony przeciwporażeniowej: 18, zakres badań zgodny z wymaganiami określonymi we wzorze protokołu, ilość punktów instalacji odgromowej: nie dotyczy
4. **Budynek Przedszkole w Zaklikowie:** *w ramach zadania należy przewidzieć wyłącznie przeprowadzenie badań ochrony przeciwporażeniowej i pomiaru natężenia oświetlenia ewakuacyjnego dla instalacji i urządzeń przeciwpożarowych*, tj.: ilość punktów pomiarowych rezystancji izolacji obwodów: 8, ilość punktów pomiarowych natężenia oświetlenia: 9, zakres badań zgodny z wymaganiami określonymi we wzorze protokołu, ilość punktów instalacji odgromowej: nie dotyczy.
5. **Budynek ZS w Lipie:** *Zamawiający rezygnuje z wykonania przeglądów okresowych instalacji elektrycznej i odgromowej w obiekcie.*
6. **Budynek ZSO w Zaklikowie:** Zamawiający nie dysponuje danymi dotyczącymi przedmiotowego obiektu, kalkulacji należy dokonać samodzielnie.

Przedmiotowe informacje należy traktować, jako istotny element zapytania ofertowego i uwzględnić podczas przygotowania oferty.

Sp. K.K.



Z poważaniem,
Z up. BURMISTRZA

mgr Aneta Łosek
SEKRETARZ GMINY