

Zaklików 30.10.2018 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Sportowa w miejscowości Zaklików**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z dodatkowymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), wyjaśniam, co następuje:

Treść zapytań:

Zapytanie nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami, zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień do treści SIWZ:

Pytanie 1

W dostępnej na stronie Zamawiającego dokumentacji technicznej brakuje SST wykonania robót - prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnił na stronie internetowej posiadaną dokumentację dla przedmiotowego postępowania, wyceny należy dokonać na podstawie udostępnionej dokumentacji (zgodnie z załącznikiem nr 4a przedmiar robót).

Pytanie 2

W SIWZ – „opis przedmiotu zamówienia” i w przedmiarze robót podbudowa składa się z jednej warstwy gr. 20 cm, a na przekroju widoczne są dwie warstwy 20 cm i 5 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że jako właściwe należy przyjąć wykonanie 20 cm warstwy podbudowy z kruszywa łamanego zgodnie z informacjami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia i w przedmiarze robót. Jednocześnie Zamawiający dokonuje korekty przekroju drogi zgodnie z załącznikiem do niniejszych wyjaśnień.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sp. K.K.


Z poważaniem

BURMISTRZ

Zdzisław Wójcik

Załącznik nr 2 – Przebudowa drogi wewnętrznej w granicy pasa drogowego – ul. Sportowa w miejscowości Zaklików na dz. nr ewid. 2229 i 2216

PRZEKRÓJ POPRZECZNY



BURMISTRZ

Zdzisław Wójcik