

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **Budowa drogi publicznej – ul. Świerkowa w miejscowości Lipa na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 101413R do skrzyżowania z drogą gminną nr 101417 R – etap II na odcinku od km 0 + 585 do km 0+814,35**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z pytaniami do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843), wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. betonu na ławę z oporem pod krawężniki między rys. nr 5 przekrój konstrukcyjny (C12/15), a przedmiarem robót (C8/10).

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w zadaniu należy zastosować beton ławy z oporem pod krawężniki C12/15.

Pytanie 3

Prosimy o informację, w jakiej technologii ma być wykonane oznakowanie poziome.

Odpowiedź:

Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii cienkowarstwowej.

Pytanie 4

Prosimy o sprecyzowanie i jednoznaczne określenie rodzaju podsypki pod naw. z kostki na chodnikach i zjazdach indywidualnych:

- opis techniczny – podsypka z grysu 0-7 mm,
- rys. nr 5 przekrój konstrukcyjny – podsypka z grysu 0-7 mm lub podsypka cementowo – piaskowa,
- przedmiar robót – podsypka cementowo – piaskowa

Odpowiedź:

Pod nawierzchnię z kostki i zjazdów Zamawiający zezwala na zastosowanie alternatywnie podsypki z grysu 0-7 mm lub podsypki cementowo-piaskowej.

Pytanie 5

Prosimy o podanie kolorystyki kostki na zjazdach oraz chodniku.

Odpowiedź:

Kolorystyka nawierzchni z kostki brukowej: zjazdy kolor czerwony, chodnik kolor szary z pasami koloru czerwonego szerokości 2 x 0,3 m (70% kostka - kolor szary i 30% kostka kolor czerwony).

Pytanie 6

Prosimy o sprecyzowanie frakcji podbudowy z kruszywa gr. 10 cm pod naw. z kostki brukowej betonowej między przedmiarem robót (0/31,5 mm), a rys. nr 5 przekrój konstrukcyjny (32/64 mm).

Odpowiedź:

Na podbudowę z kruszywa pod nawierzchnię z kostki brukowej gr. 10 cm należy zastosować mieszankę o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm z uwagi na grubość projektowanej warstwy go wykonania.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sp. K.K.



Z poważaniem,

BURMISTRZ


Dariusz Toczyński