

ZP.271.31.2020

Zaklików 15.09.2020 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: *Budowa i przebudowa budynków należących do gminy Zaklików*

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z pytaniami do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843), wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1

Przedstawiam zapytanie do przetargu na:

"Część 4 Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury i OSP w Zaklikowie – etap V"

Do wykonania jest fasada aluminiowa o kształcie równoległoboku.

Zgodnie z zestawieniem ma być zastosowane szkło 8/16/16/8/66.2. Konieczność zastosowania takiego typu szklenia wynika ze statyki konstrukcji i z tym się zgadzam. Tylko że ta największa szyba ma prawie 7,5 m² a jej waga wynosi 550 kg. Zmusza to wykonawców do wykorzystywania nieszablonowych rozwiązań przy projektowaniu takich konstrukcji oraz powoduje znaczne komplikacje przy montażu.

Czy zamawiający zgodzi się na wstawienie dodatkowego słupa w największych podziałach? Słupy fasady będą rozmieszczone co 1500 mm. Zastosowanie podziału pozwoli nam zastosować pakiet szybowy o parametrach 6H/16/6H/16/44.4, który spełnia wymogi statyki tak zaprojektowanej konstrukcji. Jednocześnie znacznie obniży wagę całej konstrukcji i uprości montaż.

W załączniku przesyłam proponowany wygląd fasady.

Odpowiedź:

Zamawiający, po konsultacjach z firmą projektową, która realizuje nadzór autorski nad opracowaną dokumentacją, podtrzymuje przyjęte w SIWZ i projekcie budowlanym rozwiązanie konstrukcyjne stolarki okiennej - podziały oraz forma bezpośrednio wpływają na charakter architektury budynku i są jej nieodłączną częścią.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Toczyński
Dariusz Toczyński