



**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Stalowej Woli
Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie**

Stalowa Wola, dnia 9 listopada 2020 r.

RZ.ZUZ.4.4210.248.2020.EL

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z wnioskiem PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, w imieniu i na rzecz której działa pełnomocnik,

Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, zawiadamia Strony postępowania

W dniu 9 listopada 2020 r. została wydana decyzja, pozwolenie wodnoprawne znak jw. na :

- 1) rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 15 kV w km 25+100 rzeki Sanna w miejscowości Irena i zastąpieniu likwidowanej linii napowietrznej linią kablową (doziemną),
- 2) prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Sanna w km 25+100 kabla energetycznego 3 x XRUHAKXS 1 x 120/50 mm² w rurze ochronnej przeciskowej SRS-G 160/7,1, z lokalizacją i oddziaływaniem na działki nr 295, 282, 62 obręb 0006 Irena, jednostka ewidencyjna 1818205_5 Gmina Zaklików, powiat stalowowolski, województwo podkarpackie, o następujących parametrach:

Rzeka Sanna	w km 25+100
Współrzędne geodezyjne PL-ETRF2000	X: 5625612,1 Y: 7573746,3
Głębokość przewiertu od stałego dna cieku	2,20
Rzędna posadowienia góry rury osłonowej w osi rzeki	157,7 m n.p.m.
Materiał i wymiary kabla i rury osłonowej	3 x XRUHAKXS 1 x 120/50 mm ² SRS-G 160/7,1 Pod rzeką L=14,00m

Z treścią decyzji można się zapoznać w Zarządzie Zlewni w Stalowej Woli, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 17, 37-450 Stalowa Wola.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17 B, 35-103 Rzeszów, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagiellońska 17, 37-450 Stalowa Wola, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.



**Dyrektor
Zarządu Zlewni**
Witold Bielecki

Niniejszą informację zamieszcza się na tablicach ogłoszeń i BIP Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli i Urzędu Miejskiego w Zaklikowie, BIP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Stalowej Woli.