

GKM.271.2.8.2019

Zaleszany, 10.05.2019 r.

WSZYSCY OFERNCI

Dotyczy zapytania ofertowego pn. „Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi na działkach o nr ew. 331/3, 331/4 wraz z remontem wewnętrznej drogi dojazdowej na działkach o nr ew. 331/4, 331/12 w miejscowości Zaleszany”.

Zamawiający – Gmina Zaleszany działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) informuje, że do w/w zapytania wpłynęło pytanie, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1.

Z uwagi na wystąpienie w miejscu planowanej inwestycji infrastruktury podziemnej zwracamy się z zapytaniem czy możliwa jest zamiana nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię rozbióralną z kostki betonowej szarej grubości 8 cm.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający dopuszcza zmianę nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki betonowej bezfazowej, kolorowej – szarej/grafitowej, o grubości min. 8 cm, ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej.

Ponadto Zamawiający – Gmina Zaleszany działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) informuje, że dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego, tj.:

1. Pkt 8 Miejsce, termin i sposób złożenia oferty - ppkt 8.1. otrzymuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.05.2019 r. do godz. 10⁰⁰, w Urzędzie Gminy w Zaleszanych, ul. T Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany – sekretariat”.

WÓJT GMINY

mgr inż. Paweł Gardy