

Odpowiedzi

Na zapytania do specyfikacji do przetargu : „Centrum Sportowo- Rekreacyjne w Skowierzynie – aktywna wieś Skowierzyn”

Odpowiedzi są udzielane w następującym porządku : przytoczone jest zapytanie , następnie udzielona odpowiedź .

1. *Czy Zamawiający przewiduje roboty uzupełniające oraz czy należy wycenić w/w zadanie inwestycyjne na podstawie przedmiarów czy też projektu budowlanego (są nieścisłości w nawierzchniach drogowych , place i chodniki) .*
Zgodnie z zapisami w ogłoszeniu nie przewiduje się robót uzupełniających.
Roboty należy wycenić na podstawie przedmiaru , ewentualne rozbieżności z projektem będą uzgadniane na bieżąco z inspektorem nadzoru.
2. *Przedmiar nie zawiera : - dostwy i montażu ławek i koszy, altany ogrodowej, bieżni, boiska do piłki nożnej.*
Zakres przetargu nie obejmuje wyszczególnionych elementów. Projekt zagospodarowania posiada większy zakres niż zlecany w przetargu. Inwestor zamierza realizować tylko elementy wyszczególnione w specyfikacji , które zostały wybrane ze względu na ograniczone możliwości finansowania .
3. *Brak jest opisu pieca c.o., elementy placu zabaw (brak numerów katalogu), wyposażenie boisk(brak informacji szczegółowej).*
Piec co. Powinien posiadać moc 28 kW z zestawem regulacyjnym , szczegóły opisano w specyfikacji technicznej str. 22 oraz w dokumentacji projektowej. Można zastosować typ pieca opisany w projekcie lub zastosować piec o równoważnych parametrach technicznych.
Elementy placu zabaw numery katalogowe :
- kucyk 11261
- kogut 11253
- huśtawka 11130
- centrum zabaw 10240
- piaskownica 10700
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń o podobnych parametrach z atestami i bezpiecznym montażem wyprodukowanych przez innych wytwórców niż wskazane w przedmiarze robót.

Boisko do tenisa i do siatkówki powinno być wyposażone w elementy ujęte w przedmiarze robót i powinien być zapewniony bezpieczny montaż .

Odpowiedzi udzieliła : Irena Gorczyca