

Zaleszany, 19.08.2011r

GKM. IV.271.4.2011

**Do oferentów ,którzy pobrali Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy przetargu p.n. : "Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kotowa Wola".

Do Gminy Zaleszany wpłynęły zapytania dotyczące postępowania jak wyżej ,
niniejszym odpowiadamy:

1. Prosimy o podanie wydajności istniejących studni S- 1 bis , S- 2 bis i S-3 oraz wyników analiz fizyko – chemicznych oraz zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych dla każdej studni osobno w celu doboru odpowiedniej technologii uzdatniania na etapie sporządzania oferty.

Ad.1 Powyższe dokumenty są dostępne w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zaleszanych z/s w Dzierdżówce 168, tel. 15-845-82-97.

2. W SIWZ pkt.. III.8 e. Zamawiający pisze: „ budowa systemu powtórnego wykorzystania wody pofiltrowej” ,- co w sytuacji gdy tego rodzaju rozwiązanie będzie ekonomicznie nieuzasadnione ?

Ad. 2 Projekt systemu powtórnego wykorzystania wody pofiltrowej jest wymagany.

3. W SIWZ pkt. III 8 i. Zamawiający pisze: „ modernizacja oświetlenia i ogrzewania i wentylacji budynków SUW z zastosowaniem energii słonecznej „, czy energia słoneczna ma być zastosowana do oświetlenia i wentylacji czy tylko do ogrzewania budynku ?

Ad. 3 Modernizacja dotyczy oświetlenia, ogrzewania i wentylacji.

4. W SIWZ pkt. III. 8 j. Zamawiający pisze: „ projekt ma uwzględniać wszelkie niezbędne prace remontowe na istniejących obiektach i urządzeniach w uzgodnieniu z administratorem SUW „,- takie opisanie przedmiotu zamówienia jest sprzeczne z art. 29. 1. Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U.nr 19 z 2004r. poz.177 z póź. Zm) oraz art.29. 2. PZP . Prosimy o rozstrzygnięcie przytoczonego zapisu.

Ad. 4 Prac remontowych wymaga: budynek chemiczny, osadnik poziomy, stacja filtrów, pomieszczenia socjalne, zbiorniki wody czystej szt. 2, odstojnik popłuczyn. Prace remontowe nie wymagają opracowania dokumentacji technicznej. Należy je ująć jedynie w przedmiarze robót, kosztorysie inwestorskim i specyfikacji technicznej.

5. W SIWZ pkt. III 8. p. Zamawiający wymaga aby procesy uzdatniania wody objęte były wizualizacją i monitoringiem , prosimy o sprecyzowanie jakie parametry pracy należy objąć monitoringiem a jakie wizualizacją ?

Ad. 5 Wizualizacją i monitoringiem powinien być objęty cały proces technologiczny SUW.

6. W SIWZ pkt. III. 8. q. Zamawiający wymaga aby : „, modernizacja systemu napowietrzania przy pomocy tlenu technicznego „, czy w przypadku ekonomicznie nieuzasadnionym powyższego rozwiązania Zamawiający dopuszcza inny sposób napowietrzania wody surowej powszechnie stosowany.

Ad. 6 Projekt modernizacji systemu napowietrzania przy zastosowaniu tlenu technicznego jest wymagany.

7. Czy dla obecnie działającej Stacji Uzdatniania Wody Zamawiający (Użytkownik) posiada operaty wodno-prawne na pobór wód głębinowych i odprowadzenie wód popłucznych? Jeżeli tak czy może je udostępnić ?.

Ad.7 Powyższe dokumenty są dostępne w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zaleszanych z/s w Dzierżniówce 168, tel. 15-845-82-97.

Jednocześnie przypominamy o zapisie w SIWZ pkt IV.2 o obowiązku dokonania wizji lokalnej na projektowanym obiekcie, w celu zdobycia wszelkich niezbędnych informacji, potrzebnych do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Otrzymują :

1 x strona internetowa UG

1 x tablica ogłoszeń UG

1 x Firma od której wpłynęły pytania

1 x a/a

WÓJT
Andrzej Karas