

GKM.IV.271.4-1.2011

Do oferentów ,którzy pobrali SIWZ

Dotyczy przetargu p.n. Opracowanie dokumentacji budowlano –wykonawczej na rozbudowę i modernizację SUW Kotowa Wola.

1. Prosimy o opublikowanie dokumentów zatwierdzających zasoby eksploatacyjne studni?
Ad. 1 Dokumentacja jest dostępna do wglądu w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach z/s w Dzierdźwice 168, tel. 15-845-82-97.
2. Czy zamawiający posiada badania jakości wody przeznaczonej do uzdatnienia? Jeśli tak prosimy o opublikowanie ich do wglądu dla oferentów.
Ad. 2 Dokumentacja jest dostępna do wglądu w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach z/s w Dzierdźwice 168, tel. 15-845-82-97.
3. Czy Zamawiający posiada wyniki badań technologicznych (pilotażowych) wody z ujęcia ? Jeśli tak prosimy o opublikowanie ich do wglądu dla oferentów.
Ad. 3 Dokumentacja jest dostępna do wglądu w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach z/s w Dzierdźwice 168, tel. 15-845-82-97.
4. Czy Zamawiający posiada koncepcję budowy, przebudowy i modernizacji SUW w Kotowej Woli? Jeśli tak prosimy o opublikowanie ich do wglądu dla oferentów.
Ad. 4 Nie posiada.
5. Prosimy o opublikowanie warunków technicznych na zasilanie energetyczne obiektu.
Ad. 5 Dokumentacja jest dostępna do wglądu w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach z/s w Dzierdźwice 168, tel. 15-845-82-97.
6. Prosimy o opublikowanie umowy na zasilanie energetyczne obiektu.
Ad. 6 Dokumentacja jest dostępna do wglądu w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach z/s w Dzierdźwice 168, tel. 15-845-82-97.
7. Czy w ramach opracowania projektowego należy zaprojektować zasilanie awaryjne obiektu agregatem prądotwórczym załączanym ręcznie czy automatycznie?
Ad. 7 Należy zaprojektować agregat prądotwórczy załączany automatycznie.
8. Czy teren objęty zamówieniem (SUW i i sieć) objęte są aktualnym planem zagospodarowania
Ad. 8 Nie jest objęty.
9. W jakiej odległości od obecnej SUW będzie zlokalizowana nowa studnia głębinowa i którą ma przebiegać sieć łącząca ujęcie z SUW?
Ad. 9 Przebieg kolektora wodnego, przewodów zasilających i sterowniczych należy zaprojektować w drodze wewnętrznej nr ewid. 1881 w Kotowej Woli. Odległość projektowanej studni od SUW wynosi około 300 metrów.
10. Czy teren na którym ma być zaprojektowana inwestycja objęty jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego?
Ad. 10 Nie jest objęty.

11. Czy teren na którym ma być zaprojektowana inwestycja zlokalizowany jest w obszarze Natura 2000?
Ad. 11 Nie.
12. Do jakich celów zamawiający przeznacza wykorzystanie wody pofiltrowej?
Ad. 12 Należy zaprojektować system zawierający wodę pofiltrową do powtórnego oczyszczenia w celach pitnych.
13. W jaki sposób zagospodarowana jest obecnie woda pofiltrowa .
Ad. 13 Obecnie woda pofiltrowa jest transportowana do odbiornika popłuczyn, tj. rowu odwadniającego.
14. Czy posiadacie Państwo obowiązującą decyzję wodnoprawną na odprowadzanie wody pofiltrowej do gruntu lub ciekłu wodnego?
Ad. 14 Tak.
15. Prosimy o opublikowanie obowiązującej decyzji wodnoprawnej na pobór wód z istniejącego ujęcia.
Ad. 15 Dokumentacja jest dostępna do wglądu w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach z/s w Dzierdźiówce 168, tel. 15-845-82-97.
16. Prosimy o sprecyzowanie jak długa jest przewidywana droga dojazdowa objęta projektem oraz czy Inwestor posiada tytuł prawny do działki/działek, na której zlokalizowana będzie droga?
Ad.16 Długość drogi dojazdowej wynosi około 1 km. Nieruchomość jest własnością gminy.
17. Na stronie 3 SIWZ w punkcie n) zamawiający pisze o projekcie prac geologicznych, czego ma dotyczyć projekt prac geologicznych?
Ad. 17 Projekt prac geologicznych powinien dotyczyć wszelkich czynności, dla których jest wymagany prawem.
18. Czy Zamawiający nie wpisał omyłkowo kwoty na zabezpieczenie należytego zabezpieczenia wykonania umowy w kwocie 10.000 zł, jeśli nie prosimy o wyjaśnienie trybu wniesienia zabezpieczenia oraz zwrotu zabezpieczenia.
Ad18. Dokonano zmiany treści specyfikacji. punkt XVII
19. Na stronie 2 SIWZ Zamawiający wymaga zamieszczenia w dokumentacji umów cywilno-prawnych. Prosimy o zamieszczenie wzoru umowy cywilno-prawnej wymaganej przez Zamawiającego.
Ad.19

UMOWA.

zawarta w dniuZaleszanach, pomiędzy **Gminą Zaleszany** reprezentowaną przez **Wójta Gminy** –, zwaną w dalszej części umowy „Inwestorem”,
a Panem /Panię/,
zam.....,
który /a/ wykazuje się prawem do dysponowania gruntem, na którym planowana jest inwestycja komunalna, zwanym w dalszej części umowy „Dysponentem” o treści następującej:

§ 1

Dysponent wyraża zgodę na wejście w teren działek ew. nr: .
położonych w miejscowości Kotowa Wola , w celu wykonania przez Inwestora
.....

§ 2

Dysponent oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną zadania inwestycyjnego i nie wnosi do niej zastrzeżeń.

§ 3

1. Koszty projektu technicznego i budowy obciążają Inwestora.
2. Po wykonaniu inwestycji Inwestor doprowadzi teren do stanu pierwotnego.

§ 4

We wszystkich sprawach spornych nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a rozstrzygał je będzie Sąd Rejonowy w Stalowej Woli

§ 5

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

INWESTOR:

WÓJT
Andrzej Kanaś

DYSPONENT: