

## **Odpowiedzi na zapytania do SIWZ do przetargu**

### **„Roboty remontowe i budowlane wykończeniowe wraz z wyposażeniem w Domu ludowym w Pilchowie”**

Pytanie Nr 2

z dnia 27.08.2014 r.

Pytanie.

**Proszę o podanie dokładnej lokalizacji klimatyzatorów – 3 kpl ( jednostki wewnętrznej i zewnętrznej) bądź określenie długości instalacji klimatyzacji i odprowadzenia skroplin.**

Odpowiedź :

Klimatyzatory będą zamontowane w sali dużej znajdującej się w starej części budynku na pierwszym piętrze. Dwa z nich będą zamontowane na ścianie zachodniej (tylnej), jeden na ścianie wschodniej ( frontowej) . Na mapie sytuacyjnej część budynku oznaczono „2”  
Długość instalacji klimatyzacji i odprowadzenia skroplin wynosi po 20 m.

Odpowiedzi udzieliła : Irena Gorczyca