

Zapytanie nr 1 złożone 20 stycznia 2016 o godzinie 11: 25 zadane poprzez pocztę elektroniczną:

OFERENT: Kopalnie dolomitu będą produkować kruszywo 4/20, które bardziej będzie spełniać wymogi na drogach osiedlowych. Możecie Państwo wziąć pod uwagę tą frakcję w przetargu. Idec Andrzej

ZAMAWIAJĄCY: Zamawiający dopuszcza do stosowania kruszywo frakcji 4-20mm jako równorzędne dla kruszywa 4-31,5mm, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań zawartych w formularzu zapytania ofertowego (zał. nr 1 do zapytania ofertowego) oraz wymogami normy PN-EN 12526.

mgr inż. Robert Mączka
Inspektor ds.
drogownictwa