

GKM.272.2.2018

Zaleszany, 09.04.2018 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy Zaleszany w celu ochrony wód zlewni Sanu”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp informuje, że w postępowaniu jak wyżej wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 – dotyczy Części I – miejscowość Kotowa Wola

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej zakresu rzeczowego

A. Ilości określone w SST

- rurociągi grawitacyjne DN200 – 9 574,50 mb
- rurociągi grawitacyjne DN160 -6 161,00 mb
- rurociągi tłoczne DN110, 90, – 4 281,20 mb

B. Ilości określone w PT i przedmiarach robót

- rurociągi grawitacyjne DN200 – 9 574,50 mb
- rurociągi grawitacyjne DN160 -6 161,00 mb
- rurociągi tłoczne DN110, 90 – 4 891,50 mb
- rurociągi tłoczne DN40 – 359,32 mb

Ad.1

Zgodnie Rozdziałem III Opis Przedmiotu zamówienia ust. 6 SIWZ szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ, wzorze umowy, załączniku Nr 12 do SIWZ (dla części V) oraz pomocniczo w przedmiarach robót stanowiących załącznik do SIWZ.

Zamawiający rozumie wykonanie przedmiotu zamówienia, jako uzbrojenie w sieć kanalizacji sanitarnej działek oraz przebudowę sieci objętych dokumentacją projektową.

Zgodnie Rozdziałem III Opis Przedmiotu zamówienia ust. 7 SIWZ zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuki budowlanej, uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji zainstalowanych urządzeń (w tym odbioru UDT), koszt prac geodezyjnych, oraz koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy.

Zgodnie Rozdziałem III Opis Przedmiotu zamówienia ust. 21 SIWZ zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej przedmiotu zamówienia, zapoznał się z warunkami lokalnymi w jakich będą wykonywane roboty, w sposób szczegółowy zapoznał się z

dokumentacjami projektowymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, sprawdził zakres i rodzaj z projektami, dokonał własnej weryfikacji przedmiarów robót w stosunku do przekazanego oraz proponowanej technologii robót i uwzględnił wszystkie powyższe elementy w oferowanej cenie.

Pytanie 2 – dotyczy Części I – miejscowość Kotowa Wola

Prosimy o uaktualnienie przedmiarów w zakresie odtworzenia nawierzchni asfaltowych. Powyższe wynika z rozbieżności rodzaju nawierzchni opisanych na planach sytuacyjnych z rzeczywistością istniejącymi (nowe nawierzchnie asfaltowe).

Ad.2.

Zgodnie Rozdziałem III Opis Przedmiotu zamówienia ust. 4 SIWZ zakres rzeczowy prac do wykonania obejmuje również wykonanie wszystkich prac naprawczych związanych z odtworzeniem terenu sprzed wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, w tym także roboty drogowe związane z odtworzeniem różnych rodzajów nawierzchni istniejących.

Zgodnie Rozdziałem III Opis Przedmiotu zamówienia ust. 20 SIWZ Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest przywrócić teren do stanu pierwotnego, tj. odbudować ogrodzenia, drogi, dojścia do nieruchomości.

Zgodnie Rozdziałem III Opis Przedmiotu zamówienia ust. 21 SIWZ zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej przedmiotu zamówienia, zapoznał się z warunkami lokalnymi w jakich będą wykonywane roboty, w sposób szczegółowy zapoznał się z dokumentacjami projektowymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, sprawdził zakres i rodzaj z projektami, dokonał własnej weryfikacji przedmiarów robót w stosunku do przekazanego oraz proponowanej technologii robót i uwzględnił wszystkie powyższe elementy w oferowanej cenie.

Zgodnie z Rozdziałem XIII Opis sposobu obliczenia ceny ust. 20 SIWZ załączony przedmiar robót należy traktować tylko i wyłącznie jako materiał pomocniczy.

Pytanie 3 – dotyczy Części I – miejscowość Kotowa Wola

Pompownie sieciowe P6, P10, P13 w miejscowości Kotowa Wola oraz P8 w miejscowości Obojna zaprojektowane są w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących zbiorników wodnych. Z analizy dokumentacji geologicznej wynika natomiast, że warunki gruntowo wodne (wysoki poziom wody gruntowej, przepuszczalny grunt) spowodują, że w czasie robót odwodnieniowych nastąpi opróżnienie wody z tych zbiorników. Czy Zamawiający dysponuje zgodami właścicieli na opróżnienie zbiorników z wody na czas wykonywania robót?

Ad.3.

Zamawiający wyjaśnia, że nieruchomości gruntowe, na których znajdują się zbiorniki wodne są własnością Zamawiającego – Gminy Zaleszany.

WÓJT GMINY

mgr inż. Paweł Gardy