

Nr sprawy: ZP.271.4.2019

Zarszyn, dnia 21.08.2019 r.

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający :

Gmina Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn

strona www: www.zarszyn.pl

e-mail: przetargi@zarszyn.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Roboty budowlane - Realizacja Projektu „Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie o jakich parametrach ma być wykonany sufit podwieszany? W przedmiarze jest o odporności ogniowej EI 120 co wymaga zastosowania 4 warstw płyty GK (2xGK gr 15mm + 2xGK 12,5mm).

Odpowiedź:

Wyjaśnienie jak należy wykonać sufit podwieszony:

Sufit podwieszany z płyt gipsowych na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ; pokrycie jednowarstwowe z płyt GKI 15 mm.

Pytanie 2

Do czego odnosi się punkt 13 przedmiaru tj. montaż instalacji elektrycznej - przewodów i osprzętu 1 kpl. skoro w opisie technicznym do projektu jest informacja, że instalacja wewnętrzna bez zmian, ani nie ma żadnego rysunku instalacji. Jest tylko podane ze wg aranżacji wnętrz. Proszę o udostępnienie projektu aranżacji wnętrz.

Pytanie 3

Proszę o podanie typów opraw z pozycji 14 przedmiaru. wg opisu są to oprawy przeciwwybuchowe w domyśle wg zastosowanego źródła światła oprawy uliczne.

Pytanie 4

Proszę o podanie typów opraw z pozycji 15 przedmiaru.

Pytanie 5

Proszę o podanie typu taśmy led do zastosowania - moc na 1 mb, barwa światła, typ taśmy.

Odpowiedzi na pytania 2-5 :

Odpowiedzi na powyższe pytania zawiera „Projekt aranżacji wnętrza Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej” stanowiący załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Uwagi końcowe :

Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Niniejsze wyjaśnienia przekazuje się wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na tej stronie internetowej gdzie udostępniono specyfikację.

załączniki

1. Projekt aranżacji wnętrza

W imieniu Zamawiającego:
Magdalena Gajewska – Wójt Gminy Zarszyn
(pieczęć i podpis na oryginale)