

Znak sprawy: IDG.3050.11.1.2020

Zarszyn, dnia 05.02.2020 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Zarszyn,

ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn

Strona internetowa: <http://www.zarszyn.pl>

E-mail: sekretariat@zarszyn.pl,

tel.013/ 4671038, fax. 013/ 4671001

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA

Ogłoszenie dot. zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn. „Remont ul. Parkowej w miejscowości Posada Zarszyńska”.

W przedmiarze robót na remont ul. Parkowej w miejscowości Posada Zarszyńska w pozycji nr 3.1 i 3.2 jest:

L.p	Podstawa wyceny	Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa, podstawy nakładów	J.m	Krot.	ilość
3.1	KNR 231/202/7	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		288,00
3.2	KNR 231/202/8	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy do grubości 15 cm - (krotność = 5)	m ²		288,00

Zamawiający poprawia pozycje nr 3.1 i 3.2 na:

L.p	Podstawa wyceny	Element asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa, podstawy nakładów	J.m	Krot.	ilość
3.1	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa jezdni górna, rozścielanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m ²		288,00
3.2	KNR 231/204/6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy do grubości 15 cm - (krotność = 8)	m ²		288,00

Uwagi końcowe :

Niniejsze zmiany zamieszcza się na tej stronie internetowej gdzie udostępniono zapytanie cenowe.

W imieniu Zamawiającego:

.....

(Pieczętka i podpis na oryginale)