

## WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

### **Zamawiający :**

Gmina Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn  
strona www: [www.zarszyn.pl](http://www.zarszyn.pl)  
e-mail: [przetargi@zarszyn.pl](mailto:przetargi@zarszyn.pl)

### **Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:**

Roboty budowlane - Realizacja zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pielnia”.

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

#### **Pytanie 1**

W związku z niezgodnością pomiędzy SIWZ pkt. III (Opis przedmiotu zamówienia), a dokumentacją projektową oraz tym, że podane w projekcie słupy typu S-60PC i S-80PC nie są już produkowane prosimy o podanie jaka jest wymagana wysokość zawieszenia opraw oświetleniowych?

#### **Odpowiedź:**

W odpowiedzi na pytanie informujemy, że zaprojektowane słupy są aktualnie produkowane w takiej formie jak i nazwie jak podano w projekcie, jeżeli chodzi o wysokość słupów to S-60PC to trzon ma być 6,0m plus wysięgnik 0,5m NT czyli oprawa będzie zawieszona na wysokości min 6,75m, natomiast jeżeli chodzi o słupy S-80PC to trzon ma być 8,0m plus wysięgnik 1,5m NT czyli oprawa będzie zawieszona na wysokości min 8,75m.

#### **Uwagi końcowe :**

Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Niniejsze wyjaśnienia przekazuje się wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na tej stronie internetowej gdzie udostępniono specyfikację.

W imieniu Zamawiającego:

Magdalena Gajewska – Wójt Gminy Zarszyn  
(pieczęć i podpis na oryginale)