

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający :

Gmina Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn
strona www: www.zarszyn.pl
e-mail: przetargi@zarszyn.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Roboty budowlane - Realizacja zadania pn. „Remont mostu na rzece Pielnica w miejscowości Długie”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Prosimy o informację, czy przy robotach związanych z remontem mostu będzie zachodziła konieczność wycinki drzew? – z fotografii zamieszczonych w projekcie wykonawczym wynika że drzewa będą kolidować między innymi przy palowaniu. Jeżeli tak to prosimy o inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki oraz dodanie pozycji do przedmiaru robót. Czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew?

Odpowiedź:

Przy remoncie mostu zachodzi konieczność wycinki 4 szt. drzew. Wycinka drzew nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona wycinki w/w drzew we własnym zakresie.

Pytanie 2

Z informacji przetargowych wynika, że na czas remontu mostu ruch samochodowy i pieszy będzie skierowany na objazd. Czy Zamawiający posiada wiedzę jakimi drogami będzie wyznaczony objazd? Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania kładki pieszorowerowej na czas remontu obiektu?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada wiedzę, którymi drogami należy wyznaczyć objazdy. Zamawiający nie wymaga wykonania kładki pieszo – rowerowej na czas remontu obiektu mostowego.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie elementów zespalających konstrukcję stalową z żelbetową płytą mostu w postaci opórek sztywnych, czy muszą być zastosowane sworznie jak na rysunku konstrukcji stalowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie elementów zespalających konstrukcję stalową z żelbetową płytą mostu w postaci opórek sztywnych pod warunkiem wykonania odpowiednich obliczeń i uzyskania akceptacji autora projektu, pełniącego równocześnie nadzór autorski nad realizacją zadania.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do wykonania robót regulacyjnych kosze/gabiony wykonane z siatki heksagonalnej dwukrotnie skręcanej o wymiarze oczka 8x10cm. Koszt wskazanych w Specyfikacjach Technicznych koszy zgrzewanych są dużo wyższe, co spowoduje niepotrzebny wzrost kosztów poniesionych przez Zamawiającego. Proponowane kosze z podwójnie skręcanej siatki heksagonalnej spełniają wymogi aprobaty technicznej IBDiM.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie koszy/gabionów wykonanych z siatki heksagonalnej dwukrotnie skręcanej o wymiarze oczka 8x10 cm.

Uwagi końcowe :

Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Niniejsze wyjaśnienia przekazuje się wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na tej stronie internetowej gdzie udostępniono specyfikację.

W imieniu Zamawiającego:

Magdalena Gajewska – Wójt Gminy Zarszyn

(pieczęć i podpis na oryginale)