

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający :

Gmina Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn, strona www: www.zarszyn.pl
e-mail: przetargi@zarszyn.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Roboty budowlane - Realizacja zadania polegającego na utworzeniu i wyposażeniu żłobka samorządowego w ilości 26 miejsc w Nowosielcach, ul. Heleny Gniwosz 146, 38-530 Zarszyn, Gmina Zarszyn.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

1. W przedmiarze robot w branży budowlanej w rozdziale 6 pozycji od 6.1-6.4 jest wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej. W projekcie budowlanym ani w specyfikacji technicznej jest brak wymiarów stolarki. Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

Ad. 1. Stolarka okienna i drzwiowa o wymiarach takich jak w projekcie budowlanym, wymiary stolarki w kilku przypadkach indywidualne, pozostałe stypizowane.

2. W zakres prac wchodzi dostarczenie oraz montaż windy. W projekcie budowlanym są braki co do specyfikacji urządzenia i jego parametrów. Proszę o uzupełnienie dokumentacji odnośnie materiały wykonania, parametrów i rzutów windy.

Ad.2. Winda osobowo-towarowa montowana w śluzie o wym. 1,50 x 1,50 m. i udźwigu min 200 kg. Zasięg 3 kondygnacje.

3. W zakres prac wchodzi wykonanie prac związanych z kotłownią gazową. W kwestii wykonawcy jest dostarczenie oraz montaż zgodnie z projektem kotła gazowego, pomp: obiegowych ,cyrkulacyjnej, naczynie wyrównawcze oraz automatykę sterującą. Proszę o uzupełnienie parametrów wyżej wymienionych urządzeń.

Ad.3. Moc kotła wyszczególniona w projekcie, pompy dostosowane do podanej mocy, automatyka umożliwiająca funkcjonowanie, dostosowane do mocy pieca i urządzeń pomocniczych

4. W zakres prac wchodzi montaż oraz dostarczenie wideo-domofonu. Proszę o sprecyzowanie parametrów urządzenia.

Ad.4. Wideo-domofon zamontowany przy głównych wejściach 2 szt. I odbiorcze w budynku w trzech miejscach po jednej na każdej kondygnacji.

Uwagi końcowe :

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Niniejsze wyjaśnienia przekazuje się wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na tej stronie internetowej gdzie udostępniono specyfikację.

W imieniu Zamawiającego:

dr inż. Andrzej Betlej – Wójt Gminy Zarszyn