

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków Zatory”*
Numer sprawy: ZP.271.2.2013

Chcąc przystąpić do przetargu na w/w zadanie wnosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentacji o wskazane elementy:

1. W projekcie w punkcie zrzutu ścieków dowożonych założono punkt zlewny np. ENKO typ STZ 201 B. We wskazanym projekcie brak jednak informacji na temat jego wyposażenia. Prosimy o dokładne określenie parametrów pracy i wyposażenia oraz zamieszczenie dokładnego rysunku technicznego zaprojektowanego punktu zlewnego.
2. Prosimy o dołączenie do dokumentacji rysunków urządzeń technologicznych tj. sitopiskownik, urządzeni obróbki osadu, urządzenia napowietrzające itp.
3. Wg projektu branża technologia krata koszowa ma napęd ręczny, jakie jest jej podnoszenie Q?
4. Wnosimy o uzupełnienie na rozwinięciach i rzutach średnic rurociągów. Brak np. średnicy rurociągu kanalizacji od studni S10 poprzez S9 do kraty koszowej. Jaka jest średnica rury wlotowej na kratę koszową?
5. W studzience nr 13 zlokalizowano przepływomierz elektromagnetyczny np. ENMAG. Prosimy o określenie średnicy rurociągu grawitacyjnego, na którym będzie zainstalowany i średnicy samego przepływomierza.
6. Prosimy o doprecyzowanie opisu agregatu prądotwórczego pod kątem dodatkowego wyposażenia np. ca ma być w wersji otwartej, z automatycznym rozruchem i układem SZR czy bez?