

Zatory dnia 22.03.2013 r.

ZP.271.2.2013

Wszyscy Wykonawcy

Nazwa zamówienia:

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Zatory.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - Gmina Zatory informuje, że w dniu 21.03.2013 r., otrzymała w formie fax-u pismo – zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań jest załącznikiem do wyjaśnień i jest zamieszczona na stronie internetowej - www.zatory.pl.

W odpowiedzi na wyżej wymienione pismo Zamawiający wyjaśnia:

- Ad. 1 Przepływomierz jest zlokalizowany na rurociągu DN 200 w studzience S13. Wylot ścieków oczyszczonych z oczyszczalni do odbiornika odbywa się za pomocą rurociągu tłoczego DN 100.
- Ad. 2 Pomiar poziomów zaprojektowano w oparciu o sygnalizatory pływakowe. Dopuszcza się pomiar metodą hydrostatyczną. Należy jednak przyjąć, iż zabezpieczenie pomp od suchobiegu powinno być dodatkowo wykonane za pomocą sygnalizatorów pływakowych.
- Ad. 3 Stacja pix stanowi zestaw dozujący o zbiorniku PE poj. 60 l z pompą dozującą KCL 0808, o wydajności 8 l/h.

WON
GMINY ZATORY

mgr Włodzimierz Kaczmarczyk