

Zatory dnia 03.04.2013 r.

ZP.271.2.2013

Wszyscy Wykonawcy

Nazwa zamówienia:

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Zatory.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - Gmina Zatory informuje, że w dniu 02.04.2013 r., otrzymała w formie fax-u pismo – zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań jest załącznikiem do wyjaśnień i jest zamieszczona na stronie internetowej - www.zatory.pl.

W odpowiedzi na wyżej wymienione pismo Zamawiający wyjaśnia:

Ad. 1

- a) rurociągi grawitacyjne z PVC klasy SN 8 kN/m², łączone na kielich z uszczelką gumową,
- b) rurociągi ciśnieniowe PEPN8 łączone za pomocą zgrzewu doczołowego lub złączek zaciskowych.

WOJCI
GMINY ZATORY

mgr Witold Kaczmarczyk