

# GMINA ZATORY

ul. Jana Pawła II 106  
07-217 ZATORY, pow. pultuski  
woj. mazowieckie  
NIP 568-15-41-632. REGON 550668143

ZP.271.2.2013

Zatory dnia 04.04.2013 r.

Wszyscy Wykonawcy

Nazwa zamówienia:

## **Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Zatory.**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - Gmina Zatory informuje, że w dniu 03.04.2013 r., otrzymała drogą elektroniczną – zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań jest załącznikiem do wyjaśnień i jest zamieszczona na stronie internetowej - [www.zatory.pl](http://www.zatory.pl).

W odpowiedzi na wyżej wymienione pismo Zamawiający wyjaśnia:

Ad. 1 Zawarte w projekcie informacje wystarczają całkowicie do precyzyjnego określenia ilości stali niezbędnej do wykonania obiektu. Rozwiązanie przyjęte w projekcie nie wyklucza zastosowania innego rozwiązania materiałowego pod warunkiem spełnienia kryterium bezpieczeństwa i trwałości nie gorszej niż przyjęte rozwiązanie. Ponieważ umowa na wykonanie obiektu jest umową ryczałtową Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie wynikające z projektu i specyfikacji elementy mające wpływ na wycenę robót nie koniecznie ujętych w przedmiarze.

W opisie technicznym znajduje się zapis dotyczący zabezpieczenia antykorozyjnego. Pod określeniem typowy zestaw antykorozyjny projektant miał na myśli gotowe zestawy antykorozyjne proponowane przez producentów dla określonych warunków i stopnia agresywności środowiska w jakim będą się znajdować. W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takich materiałów, które zapewniają trwałość powłok w okresie użytkowania zadeklarowaną przez producenta. W żaden sposób nie wpływa to na zmianę okresu gwarancji i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń zabezpieczenia w okresie gwarancji Wykonawca będzie musiał dokonać naprawy gwarancyjnej.

**WÓJT  
GMINY ZATORY**

*mgr Włodzisław Kaczmarczyk*