

Zatory, dnia 12.03.2009 r.

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gładczyn Szlachecki.**

Gmina Zatory działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) w odpowiedzi na pismo z dnia 11.03.2009 r. dotyczącego pozycji 7, 8 przedmiaru robót na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gładczyn Szlachecki informuje, że mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia podanych niżej:

- przechodzi przez sito o wymiarach kwadratowych oczek, % wag.:

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| # 20    | - | 100%      |
| # 12    | - | 92 %      |
| # 4     | - | 64 ÷ 86 % |
| # 2     | - | 47 ÷ 68 % |
| # 0,5   | - | 26 ÷ 44 % |
| # 0,075 | - | 8 ÷ 15 %  |

Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-11113, a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu od 0 do 20 mm. WP powinien wynosić od 25 ÷ 40.

Załączniki:

1. Treść zapytania dotyczącego przebudowy drogi gminnej w miejscowości Gładczyn Szlachecki
2. Specyfikacja Techniczna