

Zatory, 25.07.2017 r.

RGI.271.7.2017

Do wykonawców, którzy zwrócili  
się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ

Do zamieszczenia na stronie internetowej

## **WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa mostu na rzece Prut w miejscowości Śliski w ciągu drogi gminnej”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający w odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie:**

W pozycji 3c Przedmiaru dotyczącego zabicia ścianki szczelnej z obmiaru wynika, że ilość 148,8 m<sup>2</sup> dotyczy jednego przyczółka. Czy nie powinno być tam do wykonania 297,60 m<sup>2</sup> ścianek szczelnych?

### **Odpowiedź:**

W obliczeniach policzono ściankę tylko dla jednej ławy. W celu zmniejszenia dodatkowych kosztów, należy przyjąć ściankę o wskaźniku wytrzymałości przekroju nie mniejszym niż 800 cm<sup>3</sup>/m i wysokości brusew 6,00 m. Prawidłowa ilość przedmiarowa wynosi –  $P=2*2*(1,20 + 11,20)*6 = 297,60 \text{ m}^2$ .

**WÓJT**  
mer inż. Grzegorz Falba