

Zatory, 26.06.2018 r.

RGI.271.6.2018

Do wykonawców, którzy zwrócili
się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ

Do zamieszczenia na stronie internetowej

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa przedszkola 3-oddziałowego bez zaplecza kuchennego z pomieszczeniem cateringowym wraz z infrastrukturą techniczną”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający w odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

W warunkach ochrony pożarowej jest informacja w zakresie hydrantów, które mają objąć swym zasięgiem cały budynek. W projekcie i przedmiarach brak instalacji hydrantowej. Prosimy o uzupełnienie.

Wg. warunków ochrony p.poż. budynek należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy - czy jest to objęte przedmiotem zamówienia.

Dla budynku należy opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego - czy koszty tej instrukcji wykonawca ma uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź:

Instalacja hydrantowa wewnętrzna powinna być uwzględniona w cenie ofertowej. W związku z powyższym uległ zmianie przedmiar robót branży sanitarnej. Podręczny sprzęt gaśniczy jak również Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego nie leży w kwestii Wykonawcy w związku z czym, nie należy brać pod uwagę tych elementów w cenie ofertowej.

Wójt Gminy Zatory

/-/ Grzegorz Falba