





INSTALACJE ELEKTRYCZNE



INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU



OZNACZENIA

-  Uziom lokalny-szpilkowy
-  Złącze kontrolne w skrzynce z PCV na wysokości 0,7m od poziomu ziemi

UWAGI

1. Instalacja elektryczna w kontenerze wykonana przez producenta firmę KAN-BUD zgodnie ze specyfikacją PFU Inwestora.
2. Niniejszy rysunek skopiowano z rzutu przyziemia kontenera oprac. przez KAN-BUD.
3. Całość prac instalacji odgromowej wykonać zgodnie z normą PN-ICE 61024-1.

WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o. ul. Kościuszki 80, 42-595 Siemonia tel. 681 614 222, e-mail: biuro@wciotech.pl			Nr Rysunku 082/PB/PAB/E-06		
Inwestor/Zamawiający/Zlecający GMINA ZATORY UL. JANA PAWŁA II 106, 07-217 ZATORY			Treść Kontener socjalno-biurowy - INSTALACJE		
Inwestycja BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZATORACH					
Adres inwestycji DZ. EW.155/21, OBRĘB 0025 ZATORY					
Tytuł projektu PROJEKT BUDOWLANY					
Branża SIECI I INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE					
Opis obiektu PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZATORACH					
	Imię i Nazwisko	Nr Uprawnień	Podpis	Data	
Projektant	Zbigniew Kluska	7/79		10.2018	
Sprawdzający	inż. Zbigniew Padoł	644/71/KI		Skała	-
Opracował	mgr inż. G. Zygałowicz				
Koordynator projektu	mgr inż. Wiesław Lipka	...			