




OZNACZENIA

-  słup oświetleniowy h=6m z lampą LED150W
-  słup oświetleniowy h=6m z lampą fotowoltaiczną
-  rura ochronna PCV

UWAGI

- 1.Połączenia wykonać w/g np.E-01.
- 2.Kabel YKYżo 5x6 w magazynach układać pod stropem w rurze PCV.
- 3.Całość prac ziemnych wykonać zgodnie z normą N SEP-E- 004

WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o. ul. Kościuszki 80, 42-595 Siemonia tel. 881 614 222, e-mail: biuro@wcitech.pl			Nr Rysunku 082/PB/PZT/E-10	
Inwestor/Zamawiający/Zleceniodawca GMINA ZATORY UL. JANA PAWŁA II 106, 07-217 ZATORY			Treść 	