

ZUK WT/30Z/18

Gmina Zatory  
Ul. Jana Pawła II 106  
07-217 Zatory

Warunki techniczne do projektowanego przyłącza wodociągowego do PSZOK na działce nr 155/21 położonej w miejscowości Zatory.

Przed przystąpieniem do wykonywania przyłącza uzgodnić z ZUK Zatory przebieg i opis techniczny projektowanego przyłącza.

1. Podłączenie do sieci odbędzie się poprzez przyłącze wodociągowe umieszczone na działkach nr 155/21, 164, o średnicy wynikającej z opisu technicznego.
2. Włączenie do sieci o średnicy  $\varnothing$  110 na działce nr 164.
3. Pobór wody z wodociągu gminnego o ciśnieniu od 0,2 do 0,6 Mpa, wymaganym dla zaopatrzenia w wodę budynku odbywać się będzie poprzez wodomierz o średnicy wynikającej z opisu technicznego, usytuowanego w studni wodomierzowej lub w budynku i zabezpieczonego przed zniszczeniem i zamarznięciem.
4. Za zestawem wodomierzowym należy zainstalować zawór zwrotny antyskażeniowy dobrany wg wyposażenia instalacji i rodzaju urządzeń.
5. Przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur PE na ciśnienie 1.0 Mpa.
6. Nad przyłączem układać taśmę ostrzegawczo-lokalizującą koloru niebieskiego z wtopioną wkładką metalową.
7. Minimalne przykrycie przyłącza wynosi 1.4 m
8. Po wykonaniu przyłącza przywrócić poprzedni stan terenu.
9. Wykonać inwentaryzację powykonawczą przyłącza. Zasuwać oznaczyć odpowiednią tabliczką.
10. Wykonanie przyłącza zgłosić do ZUK Zatory.
11. ZUK Zatory zapewnia dostawę wody z wodociągu gminnego w ilości niezbędnej do funkcjonowania budynku.
12. Warunki techniczne ważne są dwa lata.

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych  
w Zatorach

Zbigniew Szymański