





INSTALACJE ELEKTRYCZNE



INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU



OZNACZENIA

-  Uziom lokalny-szpilkowy
-  Złącze kontrolne w skrzynce z PCV na wysokości 0,7m od poziomu ziemi

UWAGI

1. Instalacja elektryczna w kontenerze wykonana przez producenta firmę KAN-BUD zgodnie ze specyfikacją PFU Inwestora.
2. Niniejszy rysunek skopiowano z rzutu przyziemia kontenera oprac. przez KAN-BUD.
3. Całość prac instalacji odgromowej wykonać zgodnie z normą PN-ICE 61024-1.

WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o. ul. Kościuszki 80, 42-595 Siemonia tel. 681 614 222, e-mail: biuro@wciotech.pl			Nr Rysunku 082/PW/E-06	
Inwestor/Zamawiający/Zlecająca GMINA ZATORY UL. JANA PAWŁA II 106, 07-217 ZATORY			Tytuł Kontener socjalno-biurowy - INSTALACJE	
Inwestycja BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZATORACH				
Adres inwestycji DZ. EW.155/21, OBRĘB 0025 ZATORY				
Tytuł proj. PROJEKT WYKONAWCZY				
Branża SIECI I INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE				
Obiekt PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZATORACH				
	Imię i Nazwisko	Nr Uprawnień	Podpis	Data
Projektant	Zbigniew Kluska	7/79		10.2018
Sprawdzający	inż. Zbigniew Padoł	644/71/KI		Status -
Opracował	mgr inż. G. Zygałowicz			
Koordynator projektu	mgr inż. Wiesław Lipka	...		