



UWAGI:

- Na rysunku opisano:
  - średnicę zewnętrzną dla rur z tworzywa
- Rzędne wjazdów studzienek dostosować do aktualnych rzędnych terenu
- Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,2m  
Wszystkie przewody powyżej min.przykrycia należy ocieplić warstwą żużlu  
Przy przykryciu mniejszym niż 1,0m zastosować ocieplenie styropianem HYDROSTYR 200
- Rozpatrywać łącznie z aktualnym planem zagospodarowania

WCITECHNOLOGIE Sp. z o.o. ul. Kościuszki 80, 42-595 Siemonia tel. 881 614 222, e-mail: biuro@wcitech.pl			Nr Rysunku 082/PW/WK-03	
Inwestor/Zamawiający/Zleceniodawca GMINA ZATORY UL. JANA PAWŁA II 106, 07-217 ZATORY			Treść  Profil podłużny kanalizacji sanitarnej	
Inwestycja BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZATORACH				
Adres inwestycji DZ. EW. 155/21, OBREB 0025 ZATORY				
Faza proj. PROJEKT WYKONAWCZY				
Branża SIĘCI I INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE				
Obiekt PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZATORACH				
	Imię Nazwisko	Nr Uprawnień	Podpis	Data
Projektant	mgr inż. Wojciech Ciepliński	450/02		18.02.2019
Sprawdzający	mgr inż. Janusz Piechowicz	444/02		Skala  1:100/500
Opracował	mgr inż. Katarzyna Ułaszek			
Koordynator projektu	mgr inż. Wiesław Lipka			