

z tablicy T2  
YKYżo 5x6

YKSY 3x1,5


NYM 3x1,5

REZERWA


NYM 5x4

WENTYLATOR  
WYCIĄGOWY  
0,5kW

do tablicy T4  
YKYżo 3x6



## ROZMIESZCZENIE APARATURY W TABLICY T3



R3.1(2) Rozdzielnica gn. wtyczkowych typu LESZNO 4

WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o. ul. Kościuszki 80, 42-595 Siemienia tel. 032 287 85 66, e-mail: biuro@wciotech.pl		Nr Rysunku		
Inwestor/Zamawiający/Zleceńodawca GMINA ZATORY UL. JANA PAWŁA II 106, 07-217 ZATORY		082/PW/E-04		
Inwestycja BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZATORACH		Treść  Schemat strukturalny tablicy T3		
Adres inwestycji DZ. EW.155/21, OBRĘB 0025 ZATORY				
Faza proj. PROJEKT WYKONAWCZY				
Branża SIECI I INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE				
Obiekt PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZATORACH				
	Imię Nazwisko	Nr Uprawnień	Podpis	Data
Projektant	Zbigniew Kluska	7/79		10.2018
Sprawdzający	inż. Zbigniew Padol	644/71/Kt		Skala
Opracował	mgr inż. G. Zygałewicz			-
Koordynator projektu	mgr inż. Wiesław Lipka			