

Zatory; 25.09.2018r.

ZUK WT/31Z/18

Gmina Zatory  
Ul. Jana Pawła II 106  
07-217 Zatory

Warunki techniczne do projektowanego przyłącza kanalizacyjnego do PSZOK na działce nr 155/21 położonej w miejscowości Zatory.

Przed przystąpieniem do wykonywania przyłącza uzgodnić z ZUK Zatory przebieg i opis techniczny projektowanego przyłącza.

1. Podłączenie do sieci kanalizacyjnej odbędzie się poprzez przyłącze kanalizacyjne umieszczone na działkach nr 155/21, 164, o średnicy wynikającej z opisu technicznego.
2. Włączenie do sieci kanalizacyjnej poprzez studnię rewizyjną umieszczoną przed sito piaskownikiem o parametrach 82,35/84,00.
3. Po wykonaniu przyłącza przywrócić poprzedni stan terenu.
4. Wykonać inwentaryzację powykonawczą przyłącza.
5. Wykonanie przyłącza zgłosić do ZUK Zatory.
6. ZUK Zatory zapewnia odbiór ścieków w ilości niezbędnej do funkcjonowania budynku.
7. Warunki techniczne ważne są dwa lata.

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych  
w Zatorach  
Zbigniew Szymański