

**WOJCI GMINY  
ZATORY**

ZP.271.G.5.2011

Zatory dnia 10.06.2011 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej Zatory - Przyłubie.**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – Gmina Zatory informuje, że w dniu 10.06.2011 r., otrzymała pismo – zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytania jest załącznikiem do wyjaśnień i jest zamieszczona na stronie internetowej - [www.zatory.pl](http://www.zatory.pl).

W odpowiedzi na w/w pismo Zamawiający wyjaśnia:

- Ad. 1 Dokumentacja projektowa zamieszczona przez Zamawiającego na stronie internetowej zawiera błąd. W związku z powyższym informujemy, że przy obliczaniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przyjąć grubość mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych (warstwa ścierna) zgodnie z przedmiarem robót, tj, 3 cm.

**WOJCI  
GMINY ZATORY**

*mgr Włodzimierz Kaczmarczyk*