

Zatory dnia 22.06.2011 r.

271.1.2011

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu i remontu kotłowni Osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zatorach.**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – Osiedlowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniu 21.06.2011 r., otrzymała (w formie FAX-u) pismo nr L.dz.94/k/11 – zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytania jest załącznikiem do wyjaśnień i jest zamieszczona na stronie internetowej - **www.zatory.pl**.

W odpowiedzi na w/w pismo Zamawiający wyjaśnia:

- Ad. 1a) Wybrany przez Zamawiającego paliwem podstawowym jest paliwo stałe (węgiel kamienny).
- Ad. 1b) Zamawiający wybiera kocioł z zasypem ręcznym.
- Ad. 2) Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy zastosować urządzenia grzewcze posiadające aktualny certyfikat CE. W związku z powyższym Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia aktualnego certyfikatu CE na urządzenia grzewcze.
- Ad. 3) Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązani są do montażu kotłów posiadających badania projektu WE – Moduł B1 dla kotłów centralnego ogrzewania. Mając powyższe na uwadze, Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia kopii badań projektu WE – Moduł B1 dla kotłów centralnego ogrzewania przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną.

**Prezesa Zarządu**  
/-/ **Anna Chudoń**

**Członka Zarządu**  
/-/ **Halina Grzonek**