

Ziębice dn. 23 września 2005r.

WGNRIOS-7624/1/05

DECYZJA

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2, ust 4 pkt 2, art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z późn. zm) w związku z art. 48 ust. 2 i art. 56 ust 2 i 3 Prawo ochrony środowiska, art. 25 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. – o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 113, poz .954) oraz art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego,

Określam

Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą :

Program Ochrony Wód Zlewni Rzeki Ślęzy i Oławy – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków wraz z budową kanalizacji w miejscowości Henryków, Skalice, Nowy Dwór, Raczyce, Witostowice, Wadachowice, Brukalice, Lipa, Krzelków, Czernczyce, Biernacice, Starczówek, Osina Mała, i modernizację kanalizacji w Ziębicach.

1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich :

a) Emisja zanieczyszczeń z obiektów technologicznych projektowanej oczyszczalni w Henrykowie może powodować przekroczenia norm czystości powietrza w promieniu do 40m od krawędzi urządzeń będących źródłem emisji. Aby uniknąć przekroczeń poza terenem Oczyszczalni, a tym samym ograniczyć jej uciążliwość do terenu instalacji zaleca się zlokalizowanie urządzeń najbardziej uciążliwych w odległości co najmniej 40m od granic działki oczyszczalni.

b) Zaleca się by (w miarę możliwości technicznych) projektowane pompownie i ewentualne wywietrzniki kolektorów kanalizacyjnych zlokalizowane były w odległości:

- co najmniej 20m od najbliższej zabudowy dla natężenia przepływu ścieków poniżej 40m³/h,
- co najmniej 30m od najbliższej zabudowy dla natężenia przepływu ścieków ok. 70m³/h,
- co najmniej 50m od najbliższej zabudowy dla natężenia przepływu ścieków ok. 120m³/h.
- C) należy rozważyć ewentualne umieszczenie źródeł hałasu w obudowie dźwiękoszczelnych lub lekkich konstrukcji budynkach, oraz zastosowanie pomp zatapialnych i mieszadeł zanurzeniowych dla ścieków.

D) Ścieki odprowadzane z terenu oczyszczalni ścieków muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2004 r., Nr 168, poz. 1763) lub obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych. Dodatkowo zgodnie z Art. 41 Ustawy *Prawo Wodne* ścieki wprowadzane do ziemi w ramach szczególnego korzystania z wód powinny być oczyszczone w stopniu wymaganym przepisami ustawy i nie mogą zawierać:

- odpadów oraz zanieczyszczeń pływających,
- dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetanu (DDT), wielopierścieniowych chlorowanych dwufenyli (PCB) oraz wielopierścieniowych chlorowanych trójfenyli (PCT), aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, heksachlorocykloheksanu.

d) Masy ziemne usuwane i przemieszczane w związku z realizacją inwestycji nie są uznawane za odpady jeśli plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwolenie na budowę określają warunki i sposób ich zagospodarowania.

Opis sposobu zagospodarowania usuwanych mas ziemnych należy umieścić we wniosku o pozwolenie na budowę.

Należy zaznaczyć, że gleba i ziemia używane do prac ziemnych nie mogą przekraczać obowiązujących standardów jakości.

e) W celu zapobieżenia skażenia środowiska wodno – gruntowego, projektowane sieci kanalizacyjne, pompownie oraz obiekty technologiczne oczyszczalni muszą być wykonane z materiałów zapewniających szczelność lub odpowiednio zaizolowane przed przenikaniem ścieków do gruntu.

f) Odpady powstałe na etapie likwidacji i modernizacji dotychczasowej oczyszczalni ścieków w Henrykowie i istniejących odcinków kanalizacji (elementy konstrukcyjne i wyposażenie nie nadających się do ponownego wykorzystania) stanowić będą głównie odpady z grupy 17 „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)”, wymagać będą zagospodarowania. Zagospodarowanie odpadów należy powierzyć firmie wykonującej roboty budowlane.

g) Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum konieczności usunięcia drzew lub krzewów. Jeśli nie da się tego uniknąć, to na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę należy dokładnie wyznaczyć drzewa i krzewy, których usunięcie jest niezbędne. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Burmistrza Ziębic na wniosek posiadacza nieruchomości.

Wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U. nr 283 poz. 2842 z dnia 30.12.2004r.) należy prowadzić, aktualizowaną co kwartał, ewidencję zawierającą informację o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości.

Przed oddaniem do eksploatacji wykonać próby szczelności sieci kanalizacyjnej (szczególną uwagę zwrócić na szczelność przewodów biegnących w rurach osłonowych pod wodami, należy także sprawdzić szczelność studzienek i przepompowni)

Zastosować sterowanie pracą pomp – zastosować sygnalizację awarii. Nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być eksploatowane, jeżeli w okresie 30 dni od zakończenia rozruchu nie są dotrzymywane wynikające z mocy prawa standardy emisyjne albo określone w pozwoleniu warunki emisji, ustalone dla fazy po zakończeniu rozruchu.

Przed oddaniem zmodernizowanej Oczyszczalni w Henrykowie do użytkowania należy:

- uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
- przedłożyć informację o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami w ilości 5Mg – 5000Mg rocznie.

2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- zastosować materiały zapewniające szczelność rurociągów i korpusów pompowni oraz obiektów oczyszczalni ścieków,
- stosować pompownie z odpowiednią wentylacją, pozwalającą na bezpieczne odprowadzenie powstających gazów,
- wyposażenie pompowni w aparaturę pomiarową i sterowniczą, co umożliwi bezpośredni nadzór nad jej pracą,
- wyposażenie eksploatatora kanalizacji w agregat prądowórczy, jako zabezpieczenie zasilania dla pompowni ścieków oraz urządzenie ciśnieniowe do czyszczenia przewodów kanalizacyjnych.
- Technologia budowy oczyszczalni oraz kanalizacji powinna zapewnić trwałość i szczelność instalacji i obiektów.
- Podstawowym środkiem zmniejszającym oddziaływanie planowanej inwestycji na etapie budowy powinna być właściwa organizacja robót oraz postępowanie z urobkiem podczas wykopów,
- W projekcie budowlanym – wykonawczym należy wskazać sposób postępowania z nadmiarem ziemi z wykopu i miejscem jej składowania
- W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania inwestycji na ruch uliczny należy opracować wytyczne organizacji ruchu na czas budowy,
- Wykopy należy prowadzić w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót.
- **3. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:**
- Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zaliczono do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

URZĄD MIEJSKI

w Ziębicach

ul. Przemysłowa 10, tel. 874/819 19 51 do 954
57-220 ZIĘBICE

REGON 000530672 NIP 887-10-01-678

Zgodność niniejszej kopii
z okazanym oryginałem stwierdzam:

Ziębice dn. 27.09.2001.....

Zup. Burmistrza
SEKRETARZ GMINY

mgr Elżbieta Rozonko

4. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięcia, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko

5. Wymogi w przypadku stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania :

Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Uzasadnienie

W dniu 02 września 2005r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Gminy Ziębice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmującej swym zakresem modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków wraz z budową kanalizacji w miejscowościach: Henryków, Skalice, Nowy Dwór, Raczyce, Witostowice, Wadachowice, Brukalice, Lipa, Krzelków, Czernczyce, Biernacice, Starczówek, Osina Mała i modernizację kanalizacji w Ziębicach.

Zgodnie z wymogami art. 51 ust. 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska w dniu 29.07.2005r. Burmistrz Ziębic zwrócił się do Starosty Ząbkowickiego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w sprawie wymagalności i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Starosta Ząbkowicki po przeanalizowaniu charakterystyki przedsięwzięcia w dniu 9 sierpnia wydał opinię o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni Henryków. Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem w dniu 10 sierpnia 2005r. postanowił stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym Burmistrz Ziębic postanowieniem z dnia 25 sierpnia stwierdził obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia:

„Program Ochrony Wód Zlewni Rzeki Ślęzy i Oławy – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków wraz z budową kanalizacji w miejscowości Henryków, Skalice, Nowy Dwór, Raczyce, Witostowice, Wadachowice, Brukalice, Lipa, Krzelków, Czernczyce, Biernacice, Starczówek, Osina Mała, i modernizację kanalizacji w Ziębicach”. Ponadto Burmistrz Ziębic zwrócił się do Starosty Ząbkowickiego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie uzgodnienia projektu decyzji środowiskowej. Starosta Powiatowy postanowieniem z dnia 21 września 2005r. pozytywnie uzgodnił wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji. Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem z dnia 22 września pozytywnie uzgodnił przedstawione rozwiązania inwestycyjne.

O wszczęciu postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 46a ust 5 ustawy – Prawo ochrony środowiska, strony zostały poinformowane w dniu 2 września przez obwieszczenie. Obwieszczenie to zostało podane do publicznej wiadomości przez

URZĄD MIEJSKI

w Ziębicach

ul. Przemysłowa 10, tel. 074/819 19 51 do 954

57-220 ZIĘBICE

REGON 000530672 NIP 887-10-01-679

Zgodność niniejszej kopii

z okazanym oryginałem stwierdzam:

Ziębice dn. 27.09.2005.....

Z up. Burmistrza

SEKRETARZ GMINY

mgr Eligiusz Rozenbajger

wywieszenie na tablicach ogłoszeń, ogłoszenie w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej gminy. Uwag oraz wniosków nie wniesiono. Ponadto na etapie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego w dniu 18.07.2005r. przeprowadzono rozprawę z udziałem społeczeństwa. Podczas dyskusji szczegółowo przedstawiono plany inwestycyjne związane z problematyką. Uwag oraz wniosków nie wniesiono. Biorąc powyższe pod uwagę jak również, to że na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występuje obszar Natura 2000 należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie na terenie gminy Ziębice nie będzie negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska, dla ochrony których zostały wyznaczone w/w obszary Natura 2000. Przedsięwzięcie zostało podjęte przez gminę ze względu na potrzebę:

uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej, podniesienia atrakcyjności gospodarczej (turystycznej) terenu. Celem generalnym realizacji przedsięwzięcia jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych bezpośrednio do wód powierzchniowych i do gruntu, a tym samym poprawę jakości wód w zlewniach rzek Ślęzy i Oławy oraz zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych bezpośrednio do środowiska.

W tym stanie rzeczy należało orzec jak na wstępie.

Pouczenie

Zgodnie z art. 46 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U.Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego. Wniosek ten winien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Załącznik

Informacja o planowanym przedsięwzięciu

Otrzymują

1. gmina Ziębice

Do wiadomości :

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śl.

A/a



BURMISTRZ

mgr inż. Tadeusz Wolski

Z up. Burmistrza
SEKRETARZ GMINY

mgr Eligiusz Rozenbajger

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach

ul. Przemysłowa 10, tel. 674/819 19 51 do 954
57-220 ZIĘBICE
- REGON 000530672 NIP 887-10-01-679

Zgodność niniejszej kopii

z okazanym oryginałem stwierdzam:

Ziębice dn. 27.08.2007