

Ziębice, dnia 15 października 2013 roku

ZP.271.1.17.2013

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,
KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania na zadanie pn.:

**„REMONT ODCINKA CIEKU WODNEGO
Z REMONTEM DWÓCH PRZEPUSTÓW W REJONIE POSESJI NR 83
W M. WIGAŃCICE”**
(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że w dniu 11 października 2013 roku -wpłynęło do Zamawiającego zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie:

„Czy Zamawiający zgodnie z art. 7 ust 1 art. 29 ust 2 potwierdza możliwość zastosowania rur CC-GRP o parametrach równoważnych do podanych w dokumentacji projektowej rur betonowych?”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza możliwość zastosowania rur przepustowych innych niż wskazane w dokumentacji przetargowej, przy zachowaniu warunku że zastosowane rury przepustowe przeniosą obciążenie min 100 kN/m

Zgodnie z art. 29 ust 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający przypomina, iż w/w odpowiedź przekazana Wykonawcom stanowi integralną część SIWZ i wiąże Wykonawców.

Równocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

**Z up. Burmistrza
mgr Edward Cymbała
Zastępcą Burmistrza**

.....
Kierownik Zamawiającego