

**GMINA ZIĘBICE**  
ul. Przemysłowa 10  
57-220 Ziębice  
REGON 890718478  
NIP 887-16-35-214

A/R

Ziębice, dnia 29 września 2015 roku

ZP.271.1.5.2015

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,  
KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania na zadanie pn.:  
„REMONT ULICY GÓRNEJ W ZIĘBICACH”  
(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że wpłynęły do Zamawiającego zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie 1

*Jaki rodzaj kruszywa ma być zastosowany na podbudowę ?*

Odpowiedź:

Kruszywo łamane frakcji 0,00-63,0 mm.

Pytanie 2

*Jaki rodzaj betonu ma być zastosowany na ławy betonowe pod krawężniki i obrzeża?*

Odpowiedź:

Pod krawężniki i obrzeża należy zastosować beton C12/15

Zamawiający przypomina, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.

Równocześnie informuję, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

**BURMISTRZ ZIĘBIC**

*Alicja Bra*

.....  
Kierownik Zamawiającego

sporządziła: Komisja przetargowa