

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
we WROCŁAWIU

KOPIA !

URZĄD MIEJSKI W ZIĘBICACH
WPLYNEŁO
KANCELARIA OGÓLNA

24 -02- 2016

NBGM

585

Lecia - 2659 -

Historia zabytków

Podpis

Delegatura w Wałbrzychu
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3

☎ (074) 842 64 18, 842 66 60

dwkz-wb@dwkz.pl
BIP <http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>

Wałbrzych, dnia 19.02.2016 r.

W/N.5180.45.2015.ANC

ZALECENIA POKONTROLNE

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 oraz art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.),

w związku z ustaleniami wynikającymi z kontroli przeprowadzonej w dniu 14 stycznia 2016r. przez Annę Nowakowską – Ciuchereę - upoważnienie nr 53/2015 z dnia 18.12.2016 r., w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami, **w zabytku: mury obronne w Ziębicach** wpisane do rejestru zabytków decyzją z dnia 21.07.1964 pod numerem A/2582/1060

wydaję

Gminie Ziębice

ul. Przemysłowa 15, 57-220 Ziębice

jako właścicielom

zabytku - mury obronne w Ziębicach wpisane do rejestru zabytków decyzją z dnia 21.07.1964 pod numerem A/2582/1060

następujące zalecenia pokontrolne:

- Usunąć samosiewy porastające mury oraz znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie murów (do 1,5 m) i im zagrażające, wrastające korzeniami w mury i fundamenty, w terminie do dnia 31.12.2016 r.
- Uzupelnąć ubytki spoin, naprawić pęknięcia, luźne korony murów, uzupełnić ubytki w licu i przemurować rozspajające się fragmenty murów, w terminie do dnia 31.12.2018r.
- Zamurować powstałe wyrwy w murze od strony ul. Kościelnej, z użyciem materiału z odzysku, powtórzeniem wstępu i naprawą statyki tego fragmentu muru w terminie do dnia 31.12.2016 r.
- Uzupelnąć ubytki i wyrwy oraz dokonać naprawy rozspajającego się muru łupiny baszty na działce nr 658 (przy ul. Podwale) w terminie do dnia 31.12.2016 r.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 119 wyżej cytowanej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, kto nie wykonuje zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 40 ust. 1 podlega karze grzywny.

2. Zgodnie z art. 36.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r., poz. 1446 ze zm.) pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru oraz podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru. Wydanie zaleceń pokontrolnych nie zwalnia z konieczności uzyskania pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji administracyjnej w celu ich realizacji.

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
Maria Piak
mgr Maria Piak
KIEROWNIK DELEGACJI
W Wałbrzychu

Otrzymują:

① Gmina Ziębice (129745-22898-8-R)

2. a/a teczka obiektu

Do wiadomości:

3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich (129745-19658-1-R)