


DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
we WROCŁAWIU



Delegatura w Wałbrzychu
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3

dwkz-wb@dwkz.pl

<http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>

☎ (074) 842 64 18, 842 66 60

Wałbrzych, dnia 30.01.2017 r.

W/N.5180.45.2015.ANC

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 oraz art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) oraz w odpowiedzi na pismo z dnia 17.01.2017 r. w sprawie przesunięcia terminów wykonania **zaleceń pokontrolnych z dnia 19.02.2016 r.** i dotyczących **zabytku: mury obronne w Ziębicach** wpisane do rejestru zabytków decyzją z dnia 21.07.1964 pod numerem A/2582/1060 dokonuję prolongaty terminów wykonania zaleceń pokontrolnych z dnia 19.02.2016 r. w następujący sposób:

- Usunąć samosiewy porastające mury oraz znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie murów (do 1,5 m) i im zagrażające, wrastające korzeniami w mury i fundamenty, w terminie do dnia 30.05.2018 r.
- Uzupelnąć ubytki spoin, naprawić pęknięcia, luźne korony murów, uzupełnić ubytki w licu i przemurować rozspajające się fragmenty murów, w terminie do dnia 31.12.2018r.
- Zamurować powstałe wyrwy w murze od strony ul. Kościelnej, z użyciem materiału z odzysku, powtórzeniem wstępu i naprawą statyki tego fragmentu muru w terminie do dnia 30.05.2018 r.
- Uzupelnąć ubytki i wyrwy oraz dokonać naprawy rozspajającego się muru łupiny baszty na działce nr 658 (przy ul. Podwale) w terminie do dnia 30.05.2018 r.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 119 cyt. wyżej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, kto nie wykonuje zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 40 ust. 1 podlega karze grzywny.
2. **Zgodnie z art. 36.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r., poz. 1446 ze zm.) pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru oraz podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru. Wydanie zaleceń pokontrolnych nie zwalnia z konieczności uzyskania pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji administracyjnej w celu ich realizacji.**

Otrzymują:

1. Gmina Ziębice (168847-22898-8-R)
2. a/a teczka obiektu

Do wiadomości:

3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich (168847-19658-1-R)

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
M. Piak
mgr Marcin Piak
KIEROWNIK DELEGATURY
W Wałbrzychu