

GMINA ŻŁOTY STOK

ul. Rynek 22, 57-250 Żłoty Stok

tel. 074/81-64-164, fax 074/81-64-133

NIP 887-16-35-183 REGON 890718484

Do Urzędu wpłynęły zapytania w sprawie przetargu nieograniczonego „Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej”:

I zapytania

Dotyczy: „Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej”

Szanowni Państwo – niniejszym, na podstawie art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych składam zapytania do w/w przetargu:

Czy wobec parametrów sztucznej trawy określonej dokumentacją z uwzględnieniem zmian, za rozwiązanie równoważne uznana zostanie trawa o parametrach:

- wysokość włókna:	17 mm
- skład włókien:	polipropylen
- rodzaj włókna:	fibrylowane
- grubość włókien:	100 mikronów
- ilość pęczków:	39060 szt/m ²
- ilość włókien:	78 120 szt/m ²
- Dtex:	8800
- Podkład trawy:	latex

spełniająca wszystkie wymogi formalne w zakresie posiadanych dokumentów ?

Pragnę zwrócić uwagę, iż o ile trawa zawiera mniejszą liczbę włókien/m², to rekompensowane jest to niemal 2-krotnie grubszym włóknem i wyższym parametrem Dtex co przekłada się na walory użytkowe oraz możliwość udzielenia na nawierzchnię ze sztucznej trawy nawet 5 lat gwarancji.

II zapytania

Dot. Postępowania pn.: Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej

Pytanie.

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę nawierzchni naturalnej trawiastej na nawierzchnię z trawy syntetycznej. W przedmiarze w poz. 12 pojawia się natomiast „Dostawa i montaż nawierzchni sportowej gumowo-poliuretanowej”. Proszę o odpowiedź czy poza nawierzchnią z trawy syntetycznej Zamawiający przewiduje również dostawę nawierzchni poliuretanowej?

III zapytania

GMINA ŻŁOTY STOK
ul. Rynek 22, 57-250 Złoty Stok
tel. 074/81-64-164, fax 074/81-64-133
NIP 887-18-35-183 REGON 890718484
e-mail: um@zlotystok.pl

Dotyczy zadania pn: Wymiana nawierzchni trawiastej na sztuczną na działce nr.681 przy ul. Wolności w Złotym Stoku.

Pytanie 1.

Zamawiający w projekcie i specyfikacji technicznej pisze - wymagania dla nawierzchni sportowej:

-nawierzchnia wypełniona piaskiem i granulem EPDM.

Nawierzchnie typu sztuczna trawa o parametrach podanych przez Zamawiającego nie są wypełniane granulem gumowym a tylko piaskiem kwarcowym. Granulem gumowym zasypywane są tylko i wyłącznie trawy wysokie 40 65mm!!!!.Prosimy o wykreślenie zapisu.

Pytanie 2.

Zamawiający wymaga przedstawienia aprobaty lub rekomendacji ITB (Instytut Techniki Budowlanej)

Żądanie ITB dla nawierzchni typu sztuczna trawa jest bezpodstawne i od dnia 1 maja 2004r.i jest nie wymagane (w załączniku pismo Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 21.09.2006r).Prosimy o zmianę w zapisie i dopuszczenie deklaracji zgodności z normą EN 15330-1 przeniesioną z PN-EN 15330-1:2008.nadaną nawierzchnię.

Pytanie 3.

Zamawiający żąda aktualnego certyfikatu ITF.

Żądanie certyfikatu ITF(Międzynarodowa Federacja Tenisowa) na boisko piłkarskie jest absurdalna !!!, w związku z powyższym prosimy o wykreślenie tego zapisu.

Pytanie 4.

W przedmiarze Zamawiający w poz .12 wymienia nawierzchnię jako gumowo - poliuretanową a w projekcie sztuczną trawę.

Jaka ma być wyceniona nawierzchnia.

Proszę określić miejsce wywozu ziemi i gruzu z korytowania i podać odległość.



IV
zapytania

DOTYCZY: Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej, Gmina Złoty Stok.

Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu oferty z nawierzchniami syntetycznymi o parametrach podanych w specyfikacji jednak wykonanych z włókien polietylenowych a nie polipropylenowych? Nowoczesne trawy wielofunkcyjne, których wypełnienie stanowi piasek wykonywane są z czystego polietylenu.

Trawy starej generacji produkowane były z polipropylenu lub mieszanin. Zamawiający określił parametry minimalne jakie powinna spełniać nawierzchnia syntetyczna. Dlatego proszę o dopuszczenie traw wykonanych z włókien polietylenowych.

ODPOWIEDZI

1. Należy ułożyć trawę syntetyczną o wysokości włókien 15-17 mm, z zasypką z piasku kwarcowego – bez dodatku w postaci granulatu EPDM.
2. Dopuszcza się trawę o parametrach nie gorszych niż podane w SIWZ i innych dokumentach.
3. Akceptujemy dostarczenie do odbioru końcowego dokumentów niżej wymienionych, bez konieczności dostarczania innych. Są to:
 - karta techniczna
 - deklaracja zgodności z PN EN 15330-1
 - atest PZH
 - autoryzacja producenta nawierzchni wraz z potwierdzeniem gwarancji
4. Zamawiający wskaże miejsce wywozu ziemi z korytowania – odległość ok. 2km.

Zmianie ulega termin składania ofert
Nowy termin: 19.10.2011., godz. 10.00

BURMISTRZ
Stanisław Góreckiowski