



Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

GMINA ŻŁOTY STOK
ul. Rynek 22, 57-250 Złoty Stok
tel. 074/81-64-164, fax 074/81-64-133
NIP 887-16-35-183 REGON 890718484
e-mail: um@zlotystok.pl

Złoty Stok, 17.07.2012

SZ.271.5.2012.

Informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o zamówienie publiczne pn.
„Budowa kortu tenisowego i boiska do siatkówki plażowej przy CKiP w Złotym Stoku:

1. Czy Zamawiający dopuszcza cesję należności za wykonane prace na rzecz banku, wspierającego finansowanie Wykonawcy?

Odp. Zgodnie z § 9, pkt 3 wzoru umowy: Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej, pod rygorem nieważności umowy, zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej”. Zatem Zamawiający dopuszcza cesję należności na rzecz banku po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie trawników z siewu, nie z rolki?

Odp. Zgodnie ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia”, będącym częścią SIWZ, dopuszczone jest: „wykonanie trawników dywanowych siewem na warstwie wegetatywnej z humusu, wraz z ich pielęgnacją w okresie wzrostu”. Zatem Wykonawca może wykonać trawnik dywanowy siewem, lecz powinien również przewidzieć odpowiedni okres wegetacyjny i pielęgnacyjny na otrzymanie trawnika dywanowego podczas realizacji inwestycji. Wykonanie trawnika z rolki jest jedynie zalecane przez Zamawiającego.

3. Czy Wykonawca powinien uwzględnić w cenie zainstalowanie 6szt. zraszaczy, jeżeli tak, to czy do tego systemu należy uwzględnić budowę studni i pompy?

Odp. Zgodnie ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia”, będącym częścią SIWZ, „w nawierzchni należy zamontować kompletny system 6 wynurzalnych zraszaczy sterowanych automatycznie czujnikami wilgotności nawierzchni, wraz z wykonaniem przyłącza wodnego z rur PE o dł. 65m do istniejącej studni wodomierzowej o \varnothing dostosowanym do oferowanego systemu zraszania oraz zasilaniem kablowym prądem elektrycznym, jeżeli oferowany system tego wymaga.”, zatem ma to być kompletny system wraz ze wszystkimi urządzeniami i obiektami jeżeli oferowany przez Wykonawcę system zraszania ich wymaga.



Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

4. Czy Wykonawca może zagospodarować elementy betonowe z rozbiórki we własnym zakresie?

Odp. Zgodnie ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia”, będącym częścią SIWZ, oraz z wzorem umowy „wywóz i unieszkodliwienie odpadów (...) należy do obowiązków Wykonawcy”, zatem Wykonawca może je zagospodarować we własnym zakresie.

5. Czy Wykonawca może wykorzystać humus z korytowania do profilowania nawierzchni?

Odp. Nie.

6. Czy wykonawca powinien uwzględnić koszty związane z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.

Odp. Tak

7. Prosimy o potwierdzenie grubości warstw podbudowy z kruszywa kamiennego – czy należy uwzględnić wartości podane w przedmiarze czy wartości „średnie z opisu”?

Odp. Należy przyjąć wartości z opisu.

BURMISTRZ
Stanisław Gwóźdź
Stanisław Gwóźdź