



Gmina Złoty Stok

ul. Rynek 22

57-250 Złoty Stok

tel. 74/8164164 fax. 74/8164133, um@zlotystok.pl

NIP 887-16-35-183 REGON 890718484

GMINA ZŁOTY STOK

ul. Rynek 22, 57-250 Złoty Stok

tel. 74/8164-164, fax 74/8164-133

NIP 887-16-35-183 REGON 890718484

e-mail: um@zlotystok.pl

Złoty Stok dn. 28.07.2015r.

SZ. 271.3.2015.BZ

W dniu 24 i 27 lipca 2015r. wpłynęły do tutejszego Urzędu zapytania w sprawie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok”

Pytanie 1.

5/ proszę o podanie normy wg której wpisali państwo 40dB. pracy pompy. Czy gmina dopuszcza zastosowanie pompy ciepła o max współczynniku hałasu do 45dB. Proszę o podanie uzasadnienie odpowiedzi.

Pytanie 2

1/Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania pompy ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej o współczynniku głośności do 46dB.

Odpowiedź.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania pompy ciepła o współczynniku hałasu większym niż 40dB.

Zgodnie z dyrektywą unijną dotyczącą hałasu 2002/49/WE – równoważny poziom dźwięku A przenikającego do pomieszczeń mieszkalnych od wszystkich źródeł hałasu łącznie nie powinien przekraczać poziomu 40 dB(A) w ciągu dnia (6.00- 22.00) odniesionego do najniekorzystniejszych 8 godzin i 30 dB(A) w ciągu nocy (22.00- 6.00) odniesionego do najniekorzystniejszej półgodziny. Ponieważ pompa ciepła znajdować się będzie wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i może pracować również po godzinie 22.00, stosownym jest ograniczenie poziomu hałasu min do 40 dB.

WOKMISTRZ

Grzegorz Orczyk

Otrzymują:

1. BIP
2. SZ aa.