



Gmina Złoty Stok

ul. Rynek 22

57-250 Złoty Stok

tel. 74/8164164 fax. 74/8164133, um@zlotystok.pl

NIP 887-16-35-183 REGON 890718484

GMINA ZŁOTY STOK

ul. Rynek 22, 57-250 Złoty Stok

tel. 74/8164-164, fax 74/8164-133

NIP 887-16-35-183 REGON 890718484

e-mail: um@zlotystok.pl

RL.271.12.2018

Złoty Stok, 13.09.2018r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ul. Wolności w Złotym Stoku”**.

Do Zamawiającego wpłynęło zapytania do treści SIWZ. Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz.1579 z póź. zm.), Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1.
Szanowni Państwo, zamawiający w dokumentacji przetargowej określił następujące parametry nawierzchni poliuretanowej :

Opis nawierzchni poliuretanowej Charakterystyka nawierzchni Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, grubość 14mm, nieprzepuszczalna dla wody, wykonywana bezpośrednio na placu budowy na podbudowie betonowej. Nawierzchnia właściwa jest układana wielowarstwowo. Warstwa dolna i pośrednia System poliuretanowy wylewany jest na odpowiednio przygotowane podłoże następnie zasypyany z nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm , który pod wpływem swojego ciężaru topi się w warstwie PU. Po utwardzeniu systemu nadmiar granulatu należy zebrać. Warstwa górna – użytkowa . Warstwa górna jest wykonywana tak samo jak poprzednie warstwy, lecz stosowany jest inny system poliuretanu. Nadal warstwa PU zasypywana granulatem EPDM o średnicy ziarna 1-4 mm. Kolor EPDM-u powinien korespondować z kolorem użytego systemu PU. Grubość warstwy wynosi ok. 4-5 mm. W projekcie przyjęto kolor zielony.

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia określając konkretne parametry techniczne dla poliuretanowej nawierzchni syntetycznej typu Sandwich poliuretan, rozszerzając wymagania IAAF i PZLA o parametry, których wymagalność budzi nasze wątpliwości np. mrozoodporności. Zamawiający w parametrach technicznych powołuje się na zapisy IAAF (Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej) co stawia pytanie : w jakim celu zamawiający chce zbudować ścieżkę zdrowia i plac zabaw używając nawierzchni typowo lekkoatletycznej względem dedykowanych nawierzchni poliuretanowych dla obiektów multifunkcyjnych i placów zabaw?



Gmina Złoty Stok

ul. Rynek 22

57-250 Złoty Stok

tel. 74/8164164 fax. 74/8164133, um@zlotystok.pl

NIP 887-16-35-183 REGON 890718484

Zakres i różnorodność nawierzchni poliuretanowych jaka występuje obecnie na rynku jest bardzo szeroka, a określony w dokumentacji projektowej opis minimalnych wymagań nawierzchni jest nieadekwatny do przeznaczenia obiektu na którym ma zostać zastosowana.

Dodatkowo zwracamy uwagę, iż jest to niekorzystna sytuacja dla Zamawiającego, gdyż eliminuje on sam z postępowania wykonawców, którzy mogą zaoferować inne wysokiej jakości produkty (nawierzchnie poliuretanowe wielowarstwowe wykonywane bez użycia technologii natryskowej i nie wykonywane metodą insitu), posiadające liczne badania i certyfikaty. W połączeniu z wydatkowaniem środków publicznych jest to zaprzeczeniem dobrego gospodarowania oraz respektowania zasad Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Zamawiający, nie ma co prawda konieczności uwzględniać wszystkich nawierzchni dostępnych na rynku, jednak powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby potencjalni wykonawcy mieli możliwość wyboru produktów niezbędnych do realizacji tego zamówienia.

Zamawiający wprowadzając zmiany dotyczące nawierzchni nie musi obawiać się obniżenia jakości wykonania obiektu. *Parametry techniczne nawierzchni poliuretanowych to charakterystyka indywidualnych produktów poszczególnych firm, natomiast wyniki z badań laboratoryjnych zgodności z wymaganymi PZH, normy EN powinny być wystarczające*

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób zbyt rygorystyczny, nieuzasadniony potrzebami Zamawiającego, co ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Co niestety zaowocowało dwukrotnym niewyłonieniem wykonawców w postępowaniach przetargowych.

Biorąc powyższe oraz chęć przystąpienia naszej firmy do przetargu wnosimy o dopuszczenie zastosowania nawierzchni poliuretanowej której karta techniczna dostarczona jest w załączniku nr 1 (nawierzchnia multifunkcyjna) oraz załączniku nr 2 (nawierzchnia bezpieczna dla placów zabaw). Nawierzchnie te są w pełni przepuszczalne co eliminuje konieczność przygotowania podłoża betonowego, odwodnień.

Dopuszczenie nawierzchni innych niż wykonywanych metodą insitu, natrysku pozwoli naszej firmie jak i innym wykonawcom przystąpienie do przetargu po cenach konkurencyjniejszych niż było to na ostatnim przetargu.

Odp. Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w pkt III. Prace w zakresie nawierzchni sztucznej placów zabaw zawarł uwagę: „Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnej nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej z warstwą dolną z granulatu SBR przeznaczonej do placów zabaw.

Dokumenty nawierzchni.

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.



Gmina Złoty Stok

ul. Rynek 22

57-250 Złoty Stok

tel. 74/8164164 fax. 74/8164133, um@zlotystok.pl

NIP 887-16-35-183 REGON 890718484

3. Certyfikat, oświadczenie, wskazujące, do jakiej wysokości w zależności od zamontowanych urządzeń spełniona jest norma PN-EN 1177.”

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnej nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej przeznaczonej do placów zabaw.

BYRMISTRZ
Grażyna Orczyk

Otrzymują:

1. BIP
2. RL/BZ aa.