



# Gmina Złoty Stok

ul. Rynek 22

57-250 Złoty Stok

tel. 74/8164164 fax. 74/8164133, [um@zlotystok.pl](mailto:um@zlotystok.pl)

NIP 887-16-35-183 REGON 890718484

## GMINA ZŁOTY STOK

ul. Rynek 22, 57-250 Złoty Stok

tel. 74/8164-164, fax 74/8164-133

NIP 887-16-35-183 REGON 890718484

e-mail: [um@zlotystok.pl](mailto:um@zlotystok.pl)

RL.271.2.2020

Złoty Stok, 05.02.2020r.

### **DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Rewitalizacja kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na cele kulturalno-turystyczne**” w ramach projektu „**Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polskoczeskiego pogranicza**”.

Do Zamawiającego wpłynął wniosek z pytaniami do treści SIWZ.

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.), Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

#### **Zapytanie nr 1:**

W nawiązaniu do odpowiedzi, z uwagi na fakt, że nie znaleźliśmy w Polskiej sieci dystrybucyjnej dachówek fotowoltaicznych posiadających wskazane parametry i niezbędne certyfikaty prosimy o przedstawienie karty katalogowej oraz deklaracji zgodności dachówki fotowoltaicznej, którą zaprojektował projektant i zaakceptował Wojewódzki Konserwator Zabytków.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, zgodnie ze SIWZ, że dopuszcza inne równoważne dachówki fotowoltaiczne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie, ponadto występujące w dystrybucji nie tylko polskiej, ale również światowej posiadające deklaracje zgodności określone prawem UE.

Dodatkowo Zamawiający informuje zgodnie ze SIWZ, że rodzaj pokrycia ceramicznego na nawie (dachówki) oraz kolor zostanie ustalony podczas spotkania roboczego Wykonawcy oraz Inwestora z przedstawicielem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w oparciu o dostępne i proponowane do wbudowania przez Wykonawcę dachówki fotowoltaiczne.

#### **Zapytanie nr 2:**

Projekt zawiera ilość 3140 dachówek fotowoltaicznych i docelową moc szczytową około 25,1 kWp, a także iż należy je położyć wyłącznie na połaci południowej. Nie podaje przyjętej projektowo wielkości dachówki, zaś podaje moc docelową. Przedmiar zawiera ułożenie dachówki na powierzchni ok. 880m<sup>2</sup>, czyli niezgodnie z projektem. Jaka jest rzeczywista wielkość połaci do ułożenia dachówki fotowoltaicznej? Czy układamy ją na obu połaciach?



# Gmina Złoty Stok

ul. Rynek 22

57-250 Złoty Stok

tel. 74/8164164 fax. 74/8164133, [um@zlotystok.pl](mailto:um@zlotystok.pl)

NIP 887-16-35-183 REGON 890718484

---

## Odpowiedź:

Dachówkę fotowoltaiczną należy ułożyć na połaci południowej. Powierzchnia połaci dachówki fotowoltaicznej uzależniona jest od typu i mocy zastosowanej przez Wykonawcę dachówki fotowoltaicznej. Moc pojedynczej dachówki fotowoltaicznej określona została w dokumentacji projektowej na min. 8Wp/szt.

„Przedmiar zawiera ułożenie dachówki na powierzchni ok. 880m<sup>2</sup> – jest to łączna powierzchnia do ułożenia dachówki tradycyjnej i fotowoltaicznej.

BURMISTRZ  
10  
Grażyna Orczyk

Otrzymują:

1. BIP
2. RL/BZ aa