



## ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

63 – 100 ŚREM, ul. Promenada 7

tel. ( 0-61 ) 283-52-67, fax( 0-61 ) 283-77-38

[www.zpo.srem.com.pl](http://www.zpo.srem.com.pl)

[zpo@post.pl](mailto:zpo@post.pl)

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN – EN ISO 9001 - 2009

Śrem, dnia 19.01.2016r.

Wykonawcy  
którzy pobrali SIWZ

**Dotyczy przetargu na: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GŁÓWNYM ZAKŁADU  
ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE I DRUGIM PIĘTRZE BUDYNKU**

1. Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót, Zamawiający przewiduje renowację istniejącej stolarki drzwiowej zarówno na parterze, jak i na II piętrze.

Prosimy o udostępnienie dokumentacji fotograficznej drzwi przeznaczonych do renowacji, określenie ich stanu obecnego, w celu prawidłowej wyceny.

**Ad.1.**

**W celu oceny stanu technicznego stolarki drzwiowej, przewidzianej do renowacji na obiekcie zapraszamy do dokonania przez potencjalnego wykonawcę wizji lokalnej ( w załączeniu fotografia drzwi wejściowych na II piętro oraz drzwi na parterze).**

2. Prosimy o określenie parametrów, w tym grubości, kolorystyki, itp. płyt HPL przeznaczonych do montażu na ścianie w pomieszczeniu nr 231 na II piętrze.

**Ad.2.**

**Płyty HPL przegród ściennych i drzwi o gr 12 mm. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji. Wszystkie łączniki (również wkręty montujące) i okucia wykonać ze stali kwasoodpornej. Płyty okładzinowe z hpl na ścianach o gr min 6 mm – z nadrukiem do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji.**

3. Prosimy o podanie przykładowego producenta i parametrów, wymiarów elementów białego montażu przewidzianych do montażu w sanitariatach, typu: umywalki, wc, bidety, brodziki, baterie, w celu prawidłowej wyceny.

**Ad.3.**

**Producent baterii (umywalkowych, zmywakowych, prysznicowych do pisuaru) np. firmy Tres. Biały montaż np. cersanit eko. Umywalki o szerokości 55-60 cm.**

4. Prosimy o określenie parametrów czujników ruchu.

**Ad.4. Czujnik sufitowy ruchu pir 360° w kolorze białym, podłączony do wentylatora ściennego.**

5. Prosimy o określenie parametrów wentylatorów ściennych.

**Ad.5. Wykonawca powinien zastosować wentylatory ścienne umożliwiające następujące wentylacje;**

- a) pomieszczenia w których znajdują się kabiny natryskowe – 5 wymian powietrza/h

b) kabiny ustępowe 50m<sup>3</sup>/h

c) umywalnia -2 wymiany powietrza /h

Jeżeli pomieszczenie pełni połączone funkcję przyjąć parametr wyższy.

Wentylatory wyposażone w funkcję „timer” umożliwiające pracę wentylatora na określony czas po opuszczeniu pomieszczenia. Wentylator połączony z sufitowym czujnikiem ruchu.

6. Prosimy o zamieszczenie zestawienia stolarki i ślusarki drzwiowej.

**Ad.6. Inwestor nie przewiduje wykonania zestawienia stolarki i ślusarki otworowej.**

Wymiary pogładowe w przybliżeniu znajdują się na rysunkach rzutów. Ostateczne wymiary stolarki należy przyjąć z natury. Potencjalny wykonawca może dokonać wizji lokalnej na obiekcie z uwagi na zabytkowy charakter budynku.

Z poważaniem

DYREKTOR  
*Barbara Skibska*  
Barbara Skibska